



Číslo: 2461/2025, spis UJD SR 1475-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 145/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu zmeny podľa IPR M20058 (NZ č. 501573841)
„Výmena ističov J2UX v privodoch 0,4 kV nesystémových rozvádzačov
1,2BJA25; 1,2BJA20; 1,2BJB20; 1,2BJA23; 1,2BJB23“ pre JE EMO 1,2,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2
obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality
(ďalej len „IPZK“) č. L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK – 2. blok“
v dodatku č. 17 „Istič 3VA2 - Siemens“,
č. dokumentu 100023024-QR4-0161, rev. 00,**

**a IPZK č. L2b „Rozvádzače UNIBLOK – 1. blok“,
v dodatku č. 13 „Istič 3VA2 - Siemens“,
č. dokumentu 100023024-QR4-0159, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu IPZK č. L2/2, dodatok č. 17,
č. dokumentu IPZK 100023024-QR4-0162, rev. 00,
a IPZK č. L2b, dodatok č. 13,
č. dokumentu 100023024-QR4-0160, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 20. 1. 2025 zn. SE/00153/000814/2025/AA začal dňom 22. 1. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny podľa IPR M20058 (NZ č. 501573841) „Výmena ističov J2UX v prívodoch 0,4 kV nesystémových rozvádzačov 1,2BJA25; 1,2BJA20; 1,2BJB20; 1,2BJA23; 1,2BJB23“ pre JE EMO 1,2, vo veci zmeny IPZK L2/2 formou dodatku č. 17, zmeny IPZK L2b formou dodatku č. 13 a vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2.

Predmetom technického riešenia je výmena pôvodných 3P ističov J2UX75T (objekt SO 409/1-01 Strojovňa) za nové kompaktné 3P ističe 3VA2 výsuvného prevedenia od výrobcu Siemens. Pre získanie väčšieho priestoru v prírodných poliach sú nové ističe vybavené motorovým pohonom MO320. Prichádza tiež k modernizácii automatického zásoku rezervy v nesystémovom 0,4 kV rozvádzači, resp. k výmene pôvodných obvodov zaisťujúcich funkciu zásoku pomocou podpätových relé za monitorovacie zariadenie s automatickým riadeným prenosom na báze mikroprocesora. Pôvodný koncept automatického zásoku rezervy bude nahradený programovateľným ochranným terminálom SIPROTEC 7SJ85, čím sa dosiahne spoľahlivá prevádzka za normálnej prevádzky bloku, ako aj v prípade seizmickej udalosti na bloku. Cieľom navrhovaného technického riešenia je zníženie strát na výrobe elimináciou množstva porúch rozvádzačov, resp. výmena zastaraných ističov za kvalitné istiace zariadenia prívodov rozvádzačov, so spoľahlivou a dlhodobou prevádzkou.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadala k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 734/2025 zo dňa 24. 1. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 13. 2. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 7099/2025 zo dňa 11. 2. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54

ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

Nakoľko však realizácia projektu zmeny podľa IPR M20058 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvyšovanie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povolenacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povolenacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu zmeny podľa IPR M20058 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplynula povinnosť vykonania realizácie projektu zmeny podľa IPR M20058.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality pre I. blok, č. dok. 100023024-QR4-0165, rev. 00,
2. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality pre II. blok, č. dok. 100023024-QR4-0168, rev. 00,
3. Hodnotenie bezpečnosti pre I. blok, č. dok. 100023024-QR4-0166, rev. 00,
4. Hodnotenie bezpečnosti pre II. blok, č. dok. 100023024-QR4-0169, rev. 00,
5. Posúdenie návrhu na zmenu pre I. blok, č. dok. 100023024-QR4-0167, rev. 00,
6. Posúdenie návrhu na zmenu pre II. blok, č. dok. 100023024-QR4-0170, rev. 00,
7. Plán kontrol a skúšok, č. dok. 100023019-QR4-0158, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľ a úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny podľa IPR M20058 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 12. 03. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 1.3 -03- 2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 2.8 -03- 2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 2.9 -03- 2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť