

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1502-2024; 1777/2024

Trnava

26. 2. 2024



ROZHODNUTIE č. 103/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - hlavné uzatváracie armatúry v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34204903, rev. 09, 4. bloku JE EMO,

B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – 2. ETAPA – hlavné sekční šoupátka DN 500 – HUA - 4. blok“, PNM34204903, rev. 09.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality PNM34204903, rev. 07, schváleného rozhodnutím úradu č. 736/2011.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 18.01.2024 zn. SE/00001/000913/2024 začal dňom 19.01.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - hlavné uzatváracie armatúry v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34204903, rev. 09, čiastkového prevádzkového súboru DPS – Systém spojovacieho potrubia primárneho okruhu 4. blok JE EMO a vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovvej časti.

Zmena spočíva vo vykonaní úprav predmetných VZ z dôvodu predchádzania možným budúcim netesnostiam, ako spätná väzba zo situácií vzniknutých počas energetického spúšťania 3. bloku JE EMO.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „Technologický postup – Zaslepení nátrubků HUA“, PNM34214592, rev. 00,
2. „Plán kontrol a skúšok – Zaslepení nátrubků HUA“, PNM34214589, rev. 01.

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných VZ. Okrem uvedeného plán kvality obsahuje aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. k), l) bod 2, § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy I a II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika