

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1545-2024; 1455/2024

Trnava

13. 2. 2024



## ROZHODNUTIE č. 91/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže pre prechodové skrinky LOCA, prechodové skrinky ELE a prepojovacie skrinky (VZ v rozsahu plánov kvality: PNM34405859, rev. 08, PNM34405872, rev. 04, PNM34405860, rev. 04, PNM34135565, rev. 06, PNM34135566, rev. 06, PNM34117506, rev. 03) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 4. blok JE Mochovce.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 22. 01. 2024 zn. SE/00001/001118/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 23. 01. 2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre

etapu montáže pre prechodové skrinky LOCA, prechodové skrinky ELE a prepojovacie skrinky pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Prechodové skrinky LOCA, prechodové skrinky ELE a prepojovacie skrinky, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II a III.

Dôvodom zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je nová montážna dokumentácia (TP, PKS) pre montáž prepojovacích skriniek. Predmetom montáže sú aj prepojovacie skrinky, ktoré sú súčasťou zariadení.

Zmenami v dokumentácii sú doplnené požiadavky na kvalitu VZ, tieto zmeny nemajú negatívny vplyv na existujúce zariadenia a jadrovú bezpečnosť.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34408115, rev. 02, Technologický postup pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),
2. PNM34411817, rev. 04, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),
3. PNM34411813, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),
4. PNM34411814, rev. 06, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),
5. PNM34411815, rev. 05, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),
6. PNM34411816, rev. 06, Plán kontrol a skúšok pre montáž prepojovacích skriň (Juction box),

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre prechodové skrinky LOCA, prechodové skrinky ELE a prepojovacie skrinky sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1, príloha č. 7 písm. a), b), g), k), l) body 2 až 5, p) ako aj § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

#### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

