



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 4 4 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EBO V2 podľa IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“,

podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona

schvaľuje

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečenie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v plánoch kvality:

- 1. Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – prechodové skrine, ev. č. 4340-1909/2020, zmena č. 00,**
- 2. Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – káble, ev. č. 4340-1910/2020, zmena č. 00,**

d'alej podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

schvaľuje

požiadavky na kvalitu VZ 3. a 4. bloku JE EBO V2 pre etapu montáže a uvádzania do prevádzky – prechodové skrine 1TJ21D01-MX, 1TJ41D01-MX, 1TJ61D01-MX, 18.2.06.1-MX, 18.2.06.2-MX, 18.2.06.3-MX, 18.2.06.4-MX, 18.2.06.5-MX, 18.2.06.6-MX a káble V-08-WA0032.L1,L2,L3, W-08-WA0034.L1,L2,L3, X-08-WA0036.L1,L2,L3, W-24-WA0046.L1,L2,L3, X-24-WA0047.L1,L2,L3, V-08-WH15082.L1,L2,L3, W-24-WA0046.L1,L2,L3, X-24-WA0047.L1,L2,L3, V-58-WH15082.L1,L2,L3, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II v rozsahu dokumentácie :

- 1. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. 4340-1909/2020 Príloha č. 2.**
- 2. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. 4340-1910/2020 Príloha č. 2**

a podľa §4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona

schvaľuje

zmenu bezpečnostnej správy (ďalej len „BS“) 3. a 4. bloku JE EBO V2 v rozsahu dokumentov :

- 1. Bezpečnostná správa JE V-2, 6-BSP-001, kap. 3.10. Seizmická odolnosť elektrozaariadení a SKR, rev. č. 79.**
- 2. Bezpečnostná správa JE V-2, 6-BSP-001, kap. 8.3 Elektrické systémy vo vnútri elektrárne, rev. č. 79.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.03.2021 zn. SE/2021/009354/Mc začal dňom 15.03.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO podľa IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“, vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v plánoch kvality, vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu predmetných VZ a zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001- Bezpečnostná správa JE V-2.

Predmetom posudzovanej projektovej zmeny je montáž nových prechodových skriň pre napájacie káble motorov čerpadiel TJ na 3. bloku a montáž nových prechodových skriň napájacích káblov motorov čerpadiel SHNČ pre 3. a 4. blok. V rámci projektu bude taktiež vykonaná montáž nových ohybných napájacích káblov od nových prechodových skriň po svorkovnice motorov čerpadiel TJ na 3. bloku a SHNČ pre 3. a 4. blok JE V2. Týmto prepojením sa zamedzí vzniku porúch na pevných kábloch vplyvom vibrácií a pri odpájaní od svorkovnice motora pri údržbe káblov a motorov .

Dotknuté elektrické zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1. Podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 107/2021 zo dňa 24. 03. 2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 30.04.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 1922/2021-1.7/zg 21669/2021 zo dňa 23.04.2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko podľa ktorého schválenie realizácie zmeny „IPR EBO 10399 – Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1. 6/hp zo dňa 02. 05. 2005, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Hodnotenie bezpečnosti návrhu na zmenu §9 Riadenie zmien ods. 3 písm. f vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. Príloha č. 1 k 4340-1913/2020.
2. Posúdenie návrhu na zmenu §9 Riadenie zmien ods. 3, písm. g) vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z., ev. č. Príloha č. 2 k 4340- 1913/2020.
3. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality Zmena dokumentácie vybraných zariadení schválenej úradom Prechodové skrine pre TJ a SHNČ DPS 08.08, 58.08, ev. č. 4340-1913/2020.
4. Odborné stanovisko k dokumentácii č. 210600022/01/2021/EZ/KD, G3. Časť elektro G3.1 3. blok, G3.2 4. blok IPR EBO 10399 – Prechodové skrine pre TJ a SHNČ.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k IPR EBO 10399 je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 9,

prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), k), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., taktiež spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 102/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 6.5.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností