

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1581-2024; 2044/2024

Trnava

1. 3. 2024



## ROZHODNUTIE č. 115/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu montáže silových, signálnych a NN elektrických káblov (VZ v rozsahu plánov kvality: PNM34407015, rev. 07, PNM34066308, rev. 06, PNM34066310, rev. 05, PNM34135982, rev. 05) bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III pre 4. blok JE Mochovce.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 26. 01. 2024 zn. SE/00001/001528/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 29. 01. 2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu montáže silových, signálnych a NN elektrických káblov pre 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom schvaľovania predložených požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ je doplnenie montážnej dokumentácie o plány kontrol a skúšok pre pokládku a pripojenie káblov.

Technologické postupy pre pokládku a pripájanie silových káblov boli schválené úradom rozhodnutím číslo 349/2022.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu montáže sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. PNM34604302, rev. 07, Technologický postup pre pokládku káblov,
2. PNM34604310, rev. 04, Technologický postup pripájania silových káblov,
3. PNM34604094, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre pokládku káblov,
4. PNM34604095, rev. 02, Plán kontrol a skúšok – Pripojenie káblov,
5. PNM34604091, rev. 02, Plán kontrol a skúšok pre pokládku káblov,
6. PNM34604092, rev. 03, Plán kontrol a skúšok – Pripojenie káblov.

Silové, signálne a NN elektrické káble, ktorých požiadavky na kvalitu pre etapu montáže sú predmetom schvaľovania, podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II a III.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu pre etapu montáže silových, signálnych a NN elektrických káblov sú v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. l) bod 2, p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika