

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1595-2024; 1733/2024

Trnava

23. 2. 2024



ROZHODNUTIE č. 102/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- realizáciu zmeny IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ v rozsahu čiastkového prevádzkového výstupu (ďalej len „ČPV“) č. 2 „Zmena typu vodiča medzi 1TJ41D01 a 1TJ41D01-MX“ pre 3. blok JE EBO V-2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

- realizáciu zmeny plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“, ev. č. 4340-1910/2020, rev. č. 02,

a

- realizáciu zmeny požiadaviek na kvalitu pre predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu dokumentu „Požiadavky na kvalitu“, ev. č. 4340-1926/2023, rev. č. 02.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 30. 1. 2024 zn. SE/00355/001664/2024/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 31. 1. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ v rozsahu ČPV č. 2 pre 3. blok JE EBO V-2, vo veci schválenia realizácie zmeny PLKVZ „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“, ev. č. 4340-1910/2020, rev. č. 2 a realizácie zmeny požiadaviek na kvalitu predmetných VZ.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Cieľom realizácie projektu je zmena typu kábla W-08-WA0034.1 medzi 1TJ41D01-MX a 1TJ41D01 z 6-CHKCH-R 3x150 (6-CXKFE-R 3x150) od výrobcu NKT cables, s. r. o. na typ kábla od firmy NEXANS 279-K3-HEPR/LSZH 3x120mm²-6/10(12)kV-Cu-C520231Z. Zmena typu káblov je z dôvodu problémov s výrobou a dodávkou krátkych dĺžok 6 kV káblov od NKT cables. Nový typ kábla pochádza zo skladových zásob zo stavby MO34, podľa dokumentu PNM34090143, rev. 14.

Projektová dokumentácia k IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, PLKVZ ev. č. 4340-1910/2020, zmena č. 00 a požiadavky na kvalitu pre predmetné VZ boli schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 144/2021. Rozhodnutím ÚJD SR č. 97/2022 bola schválená zmena požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v PLKVZ „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ - káble“, ev. č. 4340-1910/2020, zmena č. 01. Úrad prijal dňa 30. 04. 2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 1922/2021-1.7/zg 21669/2021.

Požiadavky na kvalitu pre predmetné vybrané zariadenia sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Požiadavky na kvalitu VZ, č. 4340-1926/2023, rev. č. 2.
2. Plán kontrol a skúšok, č. 4340-1910a/2020, rev. č. 2.

Ďalej bol predložený na úrad dokument „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, ev. č. 4340-1913/2020, rev. č. 1“ v súlade § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) a v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, prílohy č. 7 písm. a), b), e), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, o), p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika