

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1623-2024; 3571/2024

Trnava

23. 4. 2024



ROZHODNUTIE č. 186/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 obsiahnutých v dodatkoch k individuálneho programu zabezpečovania kvality (ďalej len IPZK“)

- Dodatok č. 26 k IPZK B1 - 1. blok - Parogenerátor na 1. bloku – dodávka svorníkov, rev. 00,
- Dodatok č. 27 k IPZK B1 - 2. blok - Parogenerátor na 2. bloku – dodávka svorníkov, rev. 00,

B. požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 – parogenerátory.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 01. 02. 2024 zn. SE/00379/001787/2024/Ga začal dňom 05. 02. 2024 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 obsiahnutých v dodatkoch k IPZK uvedených vo výrokovvej časti a vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 – parogenerátory.

Žiadateľ dňa 14.02.2024 svoje podanie doplnil listom SE/00379/002267/2024/Ga zo dňa 12.02.2024, pričom svoju žiadosť preformuloval v súlade so skutočným stavom na žiadosť o schválenie zmeny dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 obsiahnutých v dodatkoch č. 26 k IPZK B1 - 1. blok a č. 27 k IPZK B1 - 2. blok a o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 – parogenerátory. Z uvedeného dôvodu úrad zmenil prebiehajúce konanie na konanie vo veci schválenia zmeny:

- a) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 obsiahnutých v dodatkoch k IPZK uvedených vo výrokovvej časti,
- b) požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 – parogenerátory.

Zmena dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia a požiadaviek na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 – parogenerátory bola vyvolaná nutnosťou obstarania nových náhradných dielov – svorníkov pre horúci a studený primárny kolektor parogenerátora od nového dodávateľa, pričom materiál a rozmery nových svorníkov sú rovnaké ako pri pôvodných svorníkoch. Nový dodávateľ je nástupca pôvodného už neexistujúceho dodávateľa parogenerátorov a je auditovaný držiteľom povolenia.

Predložené dodatky č. 26 k IPZK B1 - 1. blok a č. 27 k IPZK B1 - 2. blok definujú požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikujú organizačné a technické zabezpečenie etapy návrhu, výroby, skladovania, prepravy, montáže, prevádzky a údržby posudzovaných VZ.

Zmenené a doplnené požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Plán kontrol a skúšok – dodávka svorníkov primárneho okruhu, č. PKZ2330,
2. Výkres – svorník zostava, č. 3-JA-003425, rev. 00,
3. Výkres – svorník, č. 3-JA-003426, rev. 00,
4. Výkres – svorník zostava, č. 3-JA-003427, rev. 00,
5. Výkres – svorník, č. 3-JA-003428, rev. 00,
6. Výkres – tyč zostava, č. 3-JA-003429, rev. 00,
7. Kusovník – svorník zostava, č. K 3-JA-003425, rev. 00,
8. Kusovník – svorník zostava, č. K 3-JA-003427, rev. 00,
9. Program kontroly kvality, č. 4-JL-001225, rev. 00,
10. Plán kvality – Dodávka svorníkov primárneho okruhu, č. 4-JL-001230, rev. 00,
11. Program prevádzkových kontrol materiálu, dielov, zvarových spojov a návarov parogenerátorov – Príloha č. 13 k IPZK B1 – 1. blok, č. 4-JL-000166, rev. 14,
12. Program prevádzkových kontrol materiálu, dielov, zvarových spojov a návarov parogenerátorov – Príloha č. 13 k IPZK B1 – 2. blok, č. 4-JL-000166, rev. 14.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. a) – c), e), k), l) bod 2, písm. p), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy I, II, pričom svorníky primárnych kolektorov sú spolu s primárnymi kolektormi zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika