

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1632-2024; 3013/2024

Trnava

5. 4. 2024



ROZHODNUTIE č. 154/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 9191 34 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality na 3. a 4. bloku JE EBO V-2 v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v dodatku č. 05 individuálneho programu zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) „Hermetické káblové prechodky ELOX“, číslo MOD V2/E05.01/IPZK/0117/EZ/03

a

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ (VZ uvedené v dodatku č. 05 IPZK MOD V2/E05.01/IPZK/0117/EZ/03) v rozsahu dokumentu č. B19130-4772/2023, rev. 00, „Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., Príloha č. 7)“.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 1. 2. 2024 zn. SE/00383/001776/2024/Mc začal dňom 6. 2. 2024 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v dodatku č. 05 IPZK číslo MOD V2/E05.01/IPZK/0117/EZ/03 a realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ (VZ uvedené v dodatku č. 05 IPZK MOD V2/E05.01/IPZK/0117/EZ/03) v rozsahu dokumentu č. B19130-4772/2023, rev. 00.

Dotknuté VZ sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II.

Predmetom schvaľovania realizácie zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality dotknutých VZ a realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ je výmena modulov hermetických káblových priechodiek E459-I/22 a E459-II/19 zaradených do BTII v rámci projektovej zmeny na konfigurácii NZ 501466035 IPR „Modifikácia monitoringu GIM 100“ na 3. a 4. bloku JE EBO V-2, ktorá bola predložená na úrad oznámením dňa 1. 2. 2024 listom zn. SE/00380/001106/2024/Mc a jej cieľom je výmena zastaraného systému merania dávkového príkonu v hermetickej zóne GIM100 za nový merací a vyhodnocovací systém GIM-206, zaradený do BT IV. K žiadosti bol predložený aj dokument „Analýza vplyvu vybraných zariadení zaradených do BT-IV na zariadenia BT-III až BT-I“, č. B19130-4768/2024, rev. 00.

Ďalej boli na úrad predložené dokumenty “Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality (podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., §9, ods. 3, písm. a) až e))“, č. B19130-4769/2023, rev. 00, „Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny (podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., § 9, ods. 3, písm. f))“, č. B19130-4770/2023, rev. 00 a „Posúdenie návrhu na zmenu (podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., § 9, ods. 3, písm. g))“, č. B19130-4771/2023, rev. 00. Zo záverov týchto dokumentov vyplýva, že realizácia zmeny má pozitívny vplyv na jadrovú bezpečnosť, výrobca modulov hermetických káblových priechodiek je ten istý, ktorý dodával priechodky aj v minulosti a montážna organizácia má skúsenosti s ich montovaním.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 9) ods. 1) až 3), § 6 a § 8 č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 zákona správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika