



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 2974/2025, spis UJD SR 1663-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 176/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení EBO V-2 podľa IPR EBO 10043/11 „Výmena systému ochrany a riadenia reaktora (SORR) - PZ502253001 Zmeny systému RRCS v roku 2025“.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti od Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov zn. SE/00350/001714/2025/Mc zo 7. 2. 2025 začal dňom 10. 2. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice EBO V-2 v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny je výmena ističov v module vyhodnotenia polohy UA0001A1 systému RRCS v skrinách SVP-A, SVP-B, SRS a v sklade náhradných dielov. Zmeny budú realizované počas plánovanej odstávky v roku 2025. Uvedené zmeny nemajú dopad do pôvodného projektu architektúry systému kontroly a riadenia a nemenia sa bezpečnostné funkcie systému.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal na MŽP SR listom č. 1632/2025 dňa 18. 2. 2025 podnet na preskúmanie žiadosti.

Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 18. 2. 2025 prerušil rozhodnutím úradu č. 72/2025.

Dňa 24. 2. 2025 bola na úrad listom č. 4715/2025-1.7, 9301/2025 z 20. 2. 2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje, že realizácia projektovej zmeny, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko a MŽP SR v rámci tohto povoľovacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. Z rovnakého dôvodu nie je možné v zmysle platnej legislatívy vyhodnocovať súlad predmetných zmien s návrhom na začatie povoľovacieho konania, keďže realizácia zmeny IPR EBO 10043/11 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť vykonania realizácie zmeny IPR EBO 10043/11.

MŽP SR má taktiež za to, že realizácia zmeny IPR EBO 10043/11 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii zmeny IPR EBO 10043/11 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- E6350-00DD0-012, rev. 00, „Technická správa pre systém RRCS zmeny 2025 EBO3“,
- E6350-00DD0-018, rev. 00, „Technická správa pre systém RRCS zmeny 2025 EBO4“,
- E6350-00QC0-013, rev. 00, „Systém RRCS pre 3. blok JE Bohunice protokol o výmene ističov“,
- E6350-00QC0-014, rev. 00, „Systém RRCS pre 4. blok JE Bohunice protokol o výmene ističov“,
- Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004 – 1.6/hp v súvislosti so stavbou IPR EBO 90000 Zvýšenie výkonu blokov jadrovej elektrárne V2 pre IPR EBO 10043/11 Výmena systému ochrany a riadenia reaktora v JE EBO V2 (Zmeny systému v roku 2025, PZ502253001).

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokumenty č. PZ502253001 a č. 0322N24XIC01.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona a § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 27. 3. 2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov