

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1707-2023; 2657/2023

Trnava

28. 3. 2023



ROZHODNUTIE č. 100/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže pre motory SN a NN, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III pre 3. blok JE Mochovce v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34135563, rev. 07

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre motory SN a NN uvedené v dokumente č. PNM34135563, rev. 07 pre 3. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34135563, rev. 03 schváleného rozhodnutím úradu č. 390/2011.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami ÚJD SR číslo 390/2011, 101/2012 a 350/2016 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13. 3. 2023 zn. SE/00082/003694/2023 začal dňom 14. 3. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu výroby a montáže a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre motory SN a NN pre 3. blok JE Mochovce.

Motory SN a NN čerpadiel technickej vody dôležitej, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a. Podľa §3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do BTIII.

Predmetom realizácie zmien je doplnenie schválených požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenia a požiadaviek na zabezpečovanie kvality v rozsahu PLKVZ č. PNM34135563, rev. 03 schváleného rozhodnutím úradu č. 390/2011. Predmetom zmeny je aktualizácia dokumentácie z pohľadu doplnenia v súčasnosti platnej legislatívy a doplnenie zmien požiadaviek na kvalitu po výmene svorníkov z technickej medi za svorníky z mosadze v svorkovniciach motorov čerpadiel TVD, ktoré sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34165488 – ANSALDO motory – výroba a výmena motorových svorníkov, rev. 00.
2. PNM34165489 – ANSALDO motory – Plán kontrol a skúšok pre výrobu a montáž svorníkov, rev. 01.
3. PNM34416317 – Pokyny pre odpájanie a pripájanie svorkovnice motorov TVD, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek systému zabezpečenia kvality VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), j), k), l) bod 2 a 3, písm. p), q), r), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika