



Číslo: 4164/2024; spis UJD SR 1713-2024

Slovenské elektrárne, a.s.  
Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
mestská časť Ružinov

## **ROZHODNUTIE č. 220/2024**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### **vydáva súhlas**

pre Slovenské elektrárne, a.s, IČO: 358 29 052, so sídlom v Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona, vykonaných v prevádzkových predpisoch:**

**3-TPP/0002.1 „Pracovný program výmeny paliva, 3. blok, 1. výmena paliva“, evidenčné číslo PREV/27446/2024**

**a**

**3-TPP/0002.2NV „Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 3. blok, 2. kampaň“, evidenčné číslo PREV/27449/2024.**

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/00001/002114/2024 zo dňa 08.02.2024 začal dňom 08.02.2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona vykonaných v prevádzkových predpisoch 3-TPP/0002.1 „Pracovný program výmeny paliva, 3. blok, 1. výmena paliva“, evidenčné číslo PREV/27446/2024 a 3-TPP/0002.2NV „Pracovný

program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 3. blok, 2. kampaň“, evidenčné číslo PREV/27449/2024.

Nakoľko počas prevádzky bloku v procese vyhorevania paliva klesá zásoba reaktivity, je potrebné v pravidelných cykloch vymieňať palivo. Predpis 3-TPP/0002.1 „Pracovný program výmeny paliva, 3. blok, 1. výmena paliva“, evidenčné číslo PREV/27446/2024, určuje postupnosť pohybu palivových kaziet počas výmeny paliva a umiestnenie palivových kaziet počas novej kampane bloku. Účelom predpisu 3-TPP/0002.2NV „Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 3. blok, 2. kampaň“, evidenčné číslo PREV/27449/2024, aby v prípade nepredvídanej udalosti, pri ktorej by bolo potrebné vyviezť celú aktívnu zónu do bazénu skladu vyhoreného paliva, mal držiteľ povolenia možnosť bezodkladne vykonať vyvážku paliva podľa vopred schváleného programu. Oba predpisy sú revidované pravidelne pred novou kampaňou bloku.

Predložená dokumentácia bola posúdená podľa § 23 ods. 2 písm. h) atómového zákona, Prílohy č. 4 Časť B diel I. oddiel G ods. 1 a 2 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 4 Časť B diel II. oddiel A ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 2 Časť A písm. a) bod 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že obsah a rozsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi k schváleniu realizácie zmien s vplyvom na jadrovú bezpečnosť. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 29.05. 2024

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti  
a kontrolných činností