



Číslo: 3853/2023, spis: UJD SR 1769-2023

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE č. 143 / 2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“),

**realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona,
v úradom schválenej dokumentácii:**

**„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ rev. č. 04
v rozsahu
vydania č. 02 špeciálneho predpisu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“.**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE, a.s., zo dňa 17.03.2023 zn. SE/00082/003990/2023 začal dňom 21.03.2023 správne konanie vo veci žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona o schválenie zmeny etapového programu uvádzania do prevádzky členeného na etapy (ďalej len „etapový program“) v rozsahu:

špeciálny predpis 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie 02.

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu revízie č. 4 a programu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie 01 bol posúdený v rámci správneho konania k žiadosti zn. SE/2019/050644 zo dňa 18.09.2019, ktoré bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia ÚJD SR č. 478/2019.

V rámci správneho konania č. ÚJD SR 1909-2021, ktoré začalo na základe žiadosti SE, a.s., zn. SE/2021/014844 z 29.04.2021 v súvislosti so zmenami programov fyzikálneho a energetického spúšťania, bol dokument „Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ opätovne posúdený a schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 148/2021 z 05.05.2021.

Na základe predbežných výsledkov testov energetického spúšťania 3. bloku JE Mochovce na výkonovej hladine 35% N_{nom} a nariadenia inšpektora ÚJD SR č. 2539/2023 z 21.03.2023 SE, a.s., požiadali dňa 06.04.2023 listom zn. SE/00082/004901/2023 o rozšírenie vykonávaných skúšok energetického spúšťania na výkonovej hladine 55% N_{nom} zmenou etapového programu uvádzania do prevádzky členeného na etapy v rozsahu: „Program skúšok 3E012 Program určenia deformácií výkonového poľa AZ pri rozsúhlení HRK“ Úrad zmenu posúdil v rámci správneho konania č. ÚJD SR 1948-2023, ktoré bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 126/2023 z 20.04.2023.

Dôvodom aktualizácie špeciálneho predpisu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“ vydanie 01, je zapracovanie novej kapitoly 5.1.1.10 Testovanie zariadení po vykonaných úpravách. Po ukončení energetického spúšťania sa v ďalšej etape uvádzania bloku do prevádzky môže ukázať, že niektoré zariadenia I.O., alebo II.O. nedosahujú svoje projektové parametre, prípadne ich aktuálne fungovanie by mohlo v etape „Trvalá prevádzka“ spôsobovať problémy a preto je potrebné na nich vykonať určité úpravy. Po vykonaných úpravách je potrebné na predmetných zariadeniach preveriť, či vykonané zásahy do zariadenia upravili ich parametre na požadovanú úroveň.

Predmetná zmena nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko nemení fyzické aspekty lokality, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bola posúdená v zmysle požiadaviek:

Príloha č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 písm. a) bod 2 až písm. c) vyhlášky, Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 2 až 10 vyhlášky a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 16.05.2023

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností