

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1817-2025; 3697/2025

Trnava

15. 4. 2025



ROZHODNUTIE č. 214/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – impulzné rúrky v rozsahu prílohy č. P03 plánu kvality č. PNM34099143, rev. 06, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Systém kontroly a riadenia v HVB NI, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II pre 4. blok JE Mochovce

a

zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality VZ –

„PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT II v rozsahu dodávky NI“, č. PNM34099143, rev. 06.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ definovaných v pláne kvality č. PNM34099143, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 457/2024 a zároveň sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente č. PNM34099009, rev. 09, schváleného rozhodnutiami úradu č. 337/2024 a 457/2024.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami č. 903/2012, 636/2013, 337/2024 a 457/2024 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 27. 2. 2025 č. SE/00040/002704/2025 začal dňom 28. 2. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže v rozsahu prílohy č. P03 plánu kvality č. PNM34099143, rev. 05 pre 4. blok JE Mochovce a vo veci schválenia zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia pre 4. blok JE Mochovce.

Predmetom zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmien v požiadavkách na kvalitu dotknutých VZ je aktualizácia dokumentácie z dôvodu nutnosti rozšírenia možnosti zväť impulzné potrubie väčšieho rozmeru 18x2,5 mm a doplnenia nového špecifického postupu zvarovania do predloženého technologického postupu montáže.

Na základe výzvy úradu žiadateľ doplnil podanie listom č. SE/00040/003772/2025 z 18. 3. 2025 o zrevidované dokumenty č. PNM34099143, rev. 06 – PLKVZ dodávateľská fáza – impulzné rúrky BT II v rozsahu dodávky NI a PNM34099009, rev. 12 – Technologický postup montáže impulzného potrubia.

Po posúdení predloženého plánu kvality úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené aktualizované požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. b), c), k), l) bod 2 až 5, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v dokumente č. PNM34099009, rev. 12 – Technologický postup montáže impulzného potrubia.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole č. 4.2 predmetného plánu kvality. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika