



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,  
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,  
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava**

Číslo: 3744/2021, spis: UJD SR 1822-2021

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2

**ROZHODNUTIE č. 168/2021**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) vykonaných v prevádzkových predpisoch:**

- 1. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 1-AS/0100 ev. číslo PREV/24803/2021, Vydanie 15, Rev. č. 00,**
- 2. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 2-AS/0100 ev. číslo PREV/24804/2021, Vydanie 15, Rev. č. 00.**

**Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/2021/012352 zo dňa 09.04.2021 začal dňom 14.04.2021 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmien podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie

(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 131/2021 zo dňa 19.04.2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 19.05.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7/zg/24512/2021 zo dňa 07.05.2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko, podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoloňovacieho konania, predmetom ktorého je schválenie zmien v prevádzkových predpisoch 1-AS/0100 a 2AS/0100 je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. Zmeny vo vyššie uvedenom predpise nemajú vplyv na predmet navrhovanej činnosti, nepredstavujú iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne aspekty lokality. V rámci posúdenia predmetnej zmeny v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na opätovné posúdenie predmetnej stavby podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkových predpisoch:

1. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 1-AS/0100 ev. číslo PREV/24803/2021, Vydanie 15, Rev. č. 00,
2. Predpis pre riešenie abnormálnych stavov 2-AS/0100 ev. číslo PREV/24804/2021, Vydanie 15, Rev. č. 00.

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov pre 1. a 2. blok je:

- Úprava obsahu kapitol 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.2, 7.5, 7.6. – zmenené označenie EHS na TCS, /IPR M18001, M20001/,
- Úprava obsahu kap. 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.11 - do kroku pre kontrolu kolektora 0,7 MPa pridaná možnosť - elektro-kotol,
- Úprava kapitoly 5.9 - dôvod je režim TCS „Ostrovňá prevádzka“,
- Doplnený chýbajúci krok do postupu v kap. 4.3 – „prestavenie ustávok AO na novej výkonnej hladine“.

Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov len pre 1. blok je:

- Úprava kapitol 4.3, 5.2, 5.3, 5.7, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 6.11 a Príloha G.  
V týchto kapitolách došlo k zmenám z dôvodu modifikácie systému EHS, ktoré boli realizované počas GO /IPR - M20001/.

- Obsahom navrhovanej zmeny 15. vydania dokumentov len pre 2. blok je:
- Úprava kapitol 5.2, 7.6, 7.7. V týchto kapitolách došlo k zmenám z dôvodu možného pripojenia elektro-kotla ku technológii 2. bloku.

Predmetný predpis je zaradený na základe § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov medzi prevádzkové predpisy určené úradom v zmysle Prílohy č. 1 bod C písm. g) zákona.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 zákona dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované:

- zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h),
- vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., Príloha č. 4 Časť B, I. Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy, ods. 2 a 17.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 28.06.2021

Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Toto oznámenie 3744/2021 má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade ÚJD SR zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD SR ([www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk)) v sekcii

„Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

Odtlačok pečiatky, podpis .....

Odtlačok pečiatky, podpis .....