

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1839-2023; 4481/2023

Trnava

30. 5. 2023



ROZHODNUTIE č. 165/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje zmenu

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

I.dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 4. bloku JE MO34 obsiahnutých v pláne kvality „Plán kvality VZ - revize IPZK C8 Chladič paroplynné smesi 4KPL10,50BC001“, č. PNM34380567, rev. 02,

II.požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky - chladiče paroplynnéj zmesi odplyňovača 4KPL10,50BC001 bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE MO34.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality „Plán kvality VZ - revize IPZK C8 Chladič paroplynné smesi 4KPL10,50BC001“, č. PNM34380567, rev. 01 a platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky, hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34392041 rev. 01, č. PNM34389490, rev. 02, č. PNM34392150, rev. 00, č. PNM34392151, rev. 00, č. PNM34396266, rev. 05, schválených rozhodnutiami úradu č. 856/2012, č. 833/2014, č. 955/2014, č. 244/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 30.03.2023 zn. SE/00082/004340/2023 začal dňom 31.03.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „Plán kvality VZ - revize IPZK C8 Chladič paroplynné smesi 4KPL10,50BC001“, č. PNM34380567, rev. 02 a správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre chladiče paroplynnej zmesi odplyňovača KPL10,50BC001 (ďalej len „chladič odplyňovača“) systému spaľovania vodíka KPL10,50, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom posudzovanej zmeny predloženého plánu kvality a zmien požiadaviek na kvalitu je realizácia nápravného opatrenia č. ZK 21424_03, ktorého predmetom je pretesnenie prírubových spojov hrdiel H3, H4, úprava pätiiek a výmena skrutiek prírubových spojov hrdiel H3 a H4 hodnotených chladičov odplyňovača. Zmena ďalej zahŕňa aktualizáciu Prílohy č. 1 v rozsahu zoznamu zmenou dotknutej technickej dokumentácie systému manažérstva kvality, ako aj aktualizácia normatívnych a legislatívnych požiadaviek úradu.

Plán kvality „Plán kvality VZ - revize IPZK C8 Chladič paroplynné smesi 4KPL10,50BC001“, č. PNM34380567, rev. 02, definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy repasie, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných chladičov odplyňovača 4. bloku JE MO34. Zmena plánu kvality zahŕňa zapracovanie požiadaviek kladených na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení ostatných predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v kap. č. 5.1 hodnoteného plánu kvality.

Upravené požiadavky na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup č. TP/007/ENS/2011 – Repasia aparátov vrátane kotvení, č. PNM34392041, rev. 02,
2. Technologický postup č. TP/154/ENS/2010 – Montáž aparátov, č. PNM34389490, rev. 05,
3. PKS - Montáž – chladič paroplynnej zmesi odplyňovača, č. PNM34392150, rev. 01,
4. PKS - Montáž – chladič paroplynnej zmesi odplyňovača, č. PNM34392151, rev. 01,
5. Návod na uvádzanie do prevádzky, prevádzku a údržbu existujúcich zariadení, č. PNM34396266, rev. 06,
6. Technologický postup č. TP/004/ENS/2015 – Realizácia NO – Chladič paroplynnej zmesi odplyňovača, č. PNM34396190, rev. 02,
7. Plán kontrol a skúšok – Realizácia NO – Chladič paroplynnej zmesi odplyňovača, č. PNM34396191, rev. 00.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. j), k), l) bod 2, písm. n) a p) ako aj v § 6 a prílohe č. 5 písm. a) – p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

