



Číslo: 2608/2025 spis ÚJD SR 1842-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ROZHODNUTIE č. 155/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom:

1. 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 1. vydanie v bode:
 - 3.1.7 Indikácia polohy kaziet HRK,
2. 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 1. vydanie v bode:
 - 3.1.7 Indikácia polohy kaziet HRK,
3. 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie v bode:
 - Z 3.1.7 Indikácia polohy kaziet HRK,

v navrhovanom znení.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 27.02.2025 zn. SE/00499/003057/2025/Mc začal dňom 03.03.2025 správne konanie č. ÚJD SR 1842-2025 vo veci schválenia realizácie zmeny podľa § 2 písm. w) v prevádzkovom predpise s názvom 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 1. vydanie, 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 1. vydanie a 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie.

Súčasťou podania boli prílohy:

1. 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 1. vydanie, revízia č. 3.
2. 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 1. vydanie, revízia č. 3.
3. 6 – LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, vydanie č. 1, revízia č. 3.
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.
6. Vyhodnotenie podmienok plnenia záverečného stanoviska MŽP SR.

Predmetom zmeny predpisov 3,4-LP/001 a 6-LP/003 je úprava limitnej podmienky 3.1.7 na základe nápravného opatrenia č. 5 analýzy koreňových príčin č. 002_2024_EBO04_UZ2_AKP udalosti „Porucha indikácie polohy HRK 09-52 pri meraní doby pádu počas odstavovania reaktora 4. bloku do GO“. Zmena predpisu 3,4-LP/001 spočíva z úpravy činnosti A.2.2, doplnenia činnosti B.4 a úprave činnosti pre stav C limitnej podmienky 3.1.7. Do predpisu 6-LP/003 je doplnené zdôvodnenie pre činnosť A.2.2, činnosť B.4 a činnosti C.

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 odsek 3 body a) až g) je v prílohe žiadosti. Z hodnotenia bezpečnosti a posúdenia návrhu na zmenu vyplýva, že navrhovaná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť, ale je potrebná pre jej zachovanie. Podľa prílohy č. 6 podania nie sú zmenou prevádzkových predpisov dotknuté podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR číslo 2038/2004-1.6/hp.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmena v prevádzkovom predpise s názvom 3 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE EBO“, 1. vydanie, 4 – LP/001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku SE EBO“, 1. vydanie a 6/LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 1. vydanie predložená ako revízia č. 3 spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a držiteľ povolenia splnil povinnosti v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a l) atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská

časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 14.03.2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností