

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1851-2025; 3091/2025

Trnava

1. 4. 2025



ROZHODNUTIE č. 184/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

realizáciu zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa záznamu o organizačnej zmene č. 43-2024-EBO,EMO-FO.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti z 28. 2. 2025 č. SE/00113/002871/2025/AA začal dňa 4. 3. 2025 správne konanie pod č. UJD SR 1851-2025 vo veci schválenia realizácie organizačnej zmeny podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona.

Predmetom organizačnej zmeny č. 43-2024-EBO,EMO-FO je nahradenie typovej pracovnej pozície s vplyvom na jadrovú bezpečnosť – Technik spoľahlivosti zariadení fyzickej ochrany v útvare č. A0130 – Fyzická ochrana (lokalita Bohunice) a v útvare č. B0130 – Fyzická ochrana (lokalita Mochovce) novou typovou pracovnou pozíciou s vplyvom na jadrovú bezpečnosť – Špecialista fyzickej ochrany

JE, a zároveň navýšenie počtu pracovných miest v útvare č. B0130 o jedno pracovné miesto – Špecialista fyzickej ochrany JE.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie k žiadosti dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 23 a § 25 atómového zákona a § 9 ods. 1 až 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov. V porovnaní s východiskovým stavom nemá navrhovaná organizačná zmena negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

