

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1869-2023; 3494/2023

Trnava

25. 4. 2023



ROZHODNUTIE č. 131/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

Výrok

z m e n u

dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dočasnej zmene č. DZ26/2023/A3010/3-1 k Dodatku č. 2 individuálneho programu zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“)

„Hlavní cirkulační potrubí Js 500 včetně odboček, Hlavní uzavírací armatury – šoupé Js 500, Další spojovací potrubí v hermetickém boxu, Potrubí v systému kompenzátoru objemu“, č. 33, rev. 00,

s platnosťou do 31.07.2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 31.03.2023 zn. SE/00864/004417/2023/Mc začal dňom 31.03.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu dočasnej zmeny č. DZ26/2023/A3010/3-1 k Dodatku č. 2 IPZK č. 33, rev. 00.

Súčasťou podania boli nasledovné dokumenty:

1. Návrh dočasnej zmeny č. DZ26/2023/A3010/3-1 s vyznačenými zmenami,
2. Pôvodný IPZK č. 33 so zapracovaným Dodatkom č. 2,
3. „Oboznámenie ÚJD SR s Dočasnou zmenou konfigurácie bez projektovej dokumentácie“ zo dňa 15.03.2023,
4. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) – f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov pre navrhovanú zmenu ,
5. „Vyjádření k možnosti odkladu GO HUA 3. bloku EBO“, zo dňa 23.02.2023, ÚJV Rěž.

Zmena č. DZ26/2023/A3010/3-1 k Dodatku č. 2 IPZK č. 33, rev. 00, bola vyvolaná zmenou č. DZ24/2023/A0000/3 „Dočasná zmena k presunu RGO 3. bloku JE EBO V2 z roku 2023 na rok 2024“, ktorá bola úradom vzatá na vedomie listom č. UJD SR 1745-2023; 2886/2023 zo dňa 05.04.2023. Zmena DZ26/2023/A3010/3-1 spočíva v predĺžení intervalu celkovej revízie hlavných uzatváracích armatúr uvedených v DZ26/2023/A3010/3-1 k Dodatku č. 2 IPZK č. 33, rev. 00 a pri dodržaní podmienok uvedených v závere dokumentu „Vyjádření k možnosti odkladu GO HUA 3. bloku EBO“, zo dňa 23.02.2023, je odporučená nezávislou odbornou spoločnosťou ÚJV Rěž.

Po posúdení predloženej zmeny č. DZ26/2023/A3010/3-1 k Dodatku č. 2 IPZK č. 33 v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že táto v primeranom rozsahu spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné vybrané zariadenie je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1 a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika