



Číslo: 2488/2025; spis UJD SR 1893-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
Bratislava – mestská časť Ružinov
811 09

ROZHODNUTIE č. 148/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 2 písm. e) bod 3. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

posudzuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., (ďalej len „SE, a.s.“), IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**program skúšok 4P203 „Program 2. hydraulickej skúšky“ (verzia č. 1., revízia č. 1),
ev. č. PNM34384031.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 07.03.2025 zn. SE/00040/003502/2025 začal dňom 07.03.2025 správne konanie č. UJD SR 1893-2025 vo veci posúdenia programu skúšok 4P203 „Program 2. hydraulickej skúšky“ (verzia č. 1, revízia č. 1), ev. č. PNM34384031 (ďalej len „program 4P203“). Po jeho posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 58/2006 Z. z.“).

Program 4P203 patrí, podľa prílohy č. 1 časť C písm. c) atómového zákona medzi programy vyskúšania vybraných zariadení určené úradom, ktoré úrad posudzuje. Dôvodom zmien zapracovaných do revízie č. 1 sú najme:

- Aktualizácia zmien technológie bloku EMO4 vyplývajúcich z realizovaného odstránenia provizórií a prechodu na projektový stav.
- Zmena v rozsahu programov funkčných skúšok.
- Implementácia skúseností zo spúšťania 3. bloku.
- Zapracovanie skúseností z vykonaných programov 4P200 a 4P201.
- Výsledky deterministických p/T analýz pre 4. blok EMO a súvisiacej nutnej úpravy fyzikálnych parametrov pre jednotlivé etapy tohto programu.
- Zjednocovanie prístupov etapového programu 4P203 s programami funkčných skúšok pre neaktívne vyskúšanie.
- Doplnenie funkčných skúšok a programu pre integritu hermetickej zóny.
- Opatrenia pre zabezpečenie dostatočného vyčistenia primárneho okruhu pred ďalšími etapami spúšťania.
- Oprava formálnych chýb.

Predložená dokumentácia bola posúdená podľa prílohy č. 4 časť B diel I. oddiel G ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov, § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., § 23 ods. 1 písm. h) atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 14.03.2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností