

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1895-2024; 2620/2024

Trnava

20. 3. 2024



ROZHODNUTIE č. 130/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO obsiahnutých v kapitole 5 písm. b) plánu kvality – Dodatok č. 1 IPZK č. MOD V2/M09.00/IPZK/0172/ ENSECO/04, rev. 00 Potrubné trasy TVD – Pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2 - Úprava, časť kontrol a skúšok (PKS) č. 2022031-7-0

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO v rozsahu predložených Požiadaviek na kvalitu k Dodatku č. 1 IPZK č. MOD V2/M09.00/IPZK/0172/ ENSECO/04, rev. 00 Potrubné trasy TVD – Pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2 - Úprava, časť kontrol a skúšok (PKS) č. 2022031-8-0.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 27.02.2024 zn. SE/00514/002389/2024/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 04.03.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení a zmeny požiadaviek na kvalitu Potrubných trás TVD, počas dlhodobej prevádzky, špecifikovaných vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Hodnotené komponenty, potrubné trasy technickej vody dôležitej v elektrárnach Jaslovské Bohunice boli obstarané podľa technických dodacích podmienok nainštalované a skontrolované po ukončení montáže podľa pôvodného programu prevádzkových kontrol. Na základe požiadaviek údržby vznikla požiadavka na úpravu prevádzkových kontrol, ktorá jasne určuje spôsob, miesto a periodicitu kontrol potrubných trás TVD v priebehu prevádzky podľa vypracovaných plánov (PKS).

Doplnené požiadavky na zabezpečovanie kvality a požiadavky na kvalitu pre prevádzku dotknutých potrubných systémov sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Plán kvality – Dodatok č. 1 IPZK č. MOD V2/M09.00/IPZK/0172/ ENSECO/04, rev. 00 Potrubné trasy TVD – Pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2 - Úprava, časť kontrol a skúšok (PKS) č. 2022031-7-0 s prílohami.
2. Plán kontrol a skúšok pre prevádzku potrubných systémov 2022031-10-0, rev. 00.
3. Požiadavky na kvalitu potrubných systémov 2022031-8-0, rev. 00 s elektronickými prílohami.
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až e) k Dodatku č. 1 IPZK č. MOD V2/M09.00/IPZK/0172/ ENSECO/04, rev. 00, 2022031-9-0, rev. 00.
5. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. f) Hodnotenie bezpečnosti posudzovanej zmeny 2022031-11-0, rev. 00.
6. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. g) Posúdenie návrhu na zmenu 2022031-12-0, rev. 00.

Hodnotené vybrané zariadenia sú podľa dôležitosti zaradené do seizmickej kategórie 1b (FP) a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4 atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až p), § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a), e), h), l) body 3 až 5, písm. o), p), ako aj § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika