

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1940-2025; 6193/2025

Trnava

2. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 324/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) ručné uzatváracie ventily v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34364662, rev. 10, 4. bloku JE EMO,

B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení VZ 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

Plán kvality vybraného zariadenia - ventil uzatvárací ručný BT 4. blok - II. etapa, PNM34364662, rev. 10.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ, obsiahnutých v dokumentoch PNM34368336, rev. 04, PNM34369970, rev. 04, schválených rozhodnutím úradu č. 1115/2012, požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ, obsiahnutých v dokumentoch PNM34371305, rev. 04, PNM34371306, rev. 03, schválených rozhodnutím úradu č. 328/2013 a platnosť plánu kvality PNM34364662, rev. 07, schváleného rozhodnutím úradu č. 741/2013.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.03.2025 zn. SE/00040/002706/2025 začal dňom 12.03.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny:

- a) požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby VZ - ručné uzatváracie ventily v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34364662, rev. 10, 4. bloku JE EMO,
- b) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení VZ 4. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality, uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňa 20.06.2025 žiadateľ doplnil svoju žiadosť listom zn. SE/00040/008526/2025 zo dňa 19.06.2025 o novú revíziu plánu kvality PNM34364662, rev. 10.

Zmena spočíva v zosúladiení technickej dokumentácie so skutočným stavom z dôvodu prenesenia funkcie hraničného prvku hermetickej zóny na potrubnej trase systému dekontaminácie, prechádzajúcej cez hranicu hermetickej zóny, zo spätného ventilu na ručný uzatvárací ventil so signalizáciou polohy. Dotknutý spätný ventil bol preklasifikovaný na nevybrané zariadenie a vyňatý z pôsobnosti plánu kvality PNM34364662, rev. 10 a príslušnej technickej dokumentácie.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby predmetných VZ nahrádzajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v dokumente - Návrhová špecifikácia pre VZ – ventil uzatvárací ručný a spätný ventil, PNM34368336, rev. 05. Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby predmetných VZ, uvedené v dokumentoch PNM34369970, rev. 04, PNM34371305, rev. 04 a PNM34371306, rev. 03, sa po preklasifikovaní dotknutého spätného ventilu na nevybrané zariadenie stávajú nerelevantnými.

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy výroby, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky, údržby a kontroly posudzovaných VZ. Okrem uvedeného plán kvality obsahuje v kapitole 4.1 aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere splňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. a), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika