

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1983-2024; 2906/2024

Trnava

2. 4. 2024



ROZHODNUTIE č. 148/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality – Dodatok č. 5 IPZK E9 Armatúry z dovozu – Tesnenia poistných ventilov KO, PI-IPZK-2023-002-1, rev. 00

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO v rozsahu predložených „Požiadaviek na kvalitu“, PI-IPZK-2023-002-2, rev. 00 a „Technických a dodacích podmienok pre objednávanie, výrobu a dodávku grafitových a kovových tesnení určených pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávok armatúr v jadrových elektrárnach Jaslovské Bohunice a Mochovce“,

TP SEJE Pokorný č. 1002, vydanie 1, rev. 03.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 12.3.2024 zn. SE/00579/003656/2024/Ga začal dňom doručenia žiadosti na úrad 13.3.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) a zmeny požiadaviek na kvalitu Tesnení poistných ventilov špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Hodnotené komponenty, tesnenia, určené pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávok armatúr v jadrových elektrárňach Mochovce 1. a 2. blok budú obstarané podľa schvaľovaných technických dodacích podmienok a vyrobené podľa vypracovanej technickej výkresovej dokumentácie z atestovaných materiálov. Kvalita počas výroby tesnení bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaných plánov (PKS).

Doplnené požiadavky na kvalitu pre obstarávanie, výrobu a dodávku tesnení sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technické a dodacie podmienky pre objednávanie, výrobu a dodávku grafitových a kovových tesnení určených pre utesnenie prírubových spojov potrubí, tlakových nádob, prírubových spojov a upchávok armatúr v jadrových elektrárňach Mochovce, TP SEJE Pokorný č. 1002, vydanie 1, rev. 03 s prílohami.
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. a) až e) k zmene požiadaviek na kvalitu pre IPZK E9 Armatúry z dovozu pre 1. a 2. blok JE EMO, PI-IPZK-2023-002-3, rev. 00.
3. Nezávislý posudok predloženej dokumentácie v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písm. f) a g) – Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny PI-IPZK-2023-002-4, rev. 00 a Posúdenie návrhu na zmenu PI-IPZK-2023-002-5, rev. 00.

Hodnotené vybrané zariadenia, tesnenia poistných ventilov sú podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy I a II.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. a) až c), k), l) body 2 až 4, písm. o), p) a § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika