



Číslo: 177/2022, spis UJD SR 2-2022

Toto rozhodnutie nadobudlo
právo platnosti dňa 12.04.2022
a vykonateľnosť dňa 12.04.2022
zápis vykonaný STREHOKI
dňa 12.04.2022
podpis

EXPEDOVANÉ	
dňa:	10. MAR. 2022
podpis:	Rudliškovi

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice



ROZHODNUTIE č. 44/2022

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T, IČO: 35 946 024, (ďalej len stavebník) a podľa § 82 stavebného zákona

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

„D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/51 a 701/87, LV č. 1092 v k. ú. Bohunice pri Trnave, v areáli Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., lokalita JE V1, Jaslovské Bohunice a rieši nasledujúce modifikácie:

- Stáčacia stanica MSVP pre stáčanie vysýtených sorbentov do PK/SK kontajnera
- Vstupná nákladná brána do stáčacej stanice MSVP
- Potrubné trasy pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov MSVP.

Úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona určuje nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí:

Bezpečnostné značenia:

1. Stavebník musí „Stop tlačidlá“ na jednotlivých pracovných prostriedkoch v plnom rozsahu označiť platným bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len NV č. 387/2006 Z. z.).

2. Stavebník musí nebezpečné miesta, na ktorých existuje nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (znížený podchod pod 2,1 m pri vchode s označením 0.13) označiť bezpečnostným značením spĺňajúcim všeobecne minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci, ustanovené v prílohe č. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z., aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 2 ods. 1 a § 3 bod 2.1.3 prílohy č. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty:

3. Stavebník musí nebezpečný priestor v kolaudovanom objekte na nádrži s označením 9TM46 B01, kde existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia vstupu zamestnancov do takéhoto priestoru a musí vykonať primerané opatrenia na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečného priestoru, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Elektrické zariadenia:

4. Stavebník musí jednotlivé konce káblov napojenia v elektrickom rozvádzači s označením Q-KL označiť v plnom rozsahu podľa platného predpisu, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 1. písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. NA 4.5.2 STN 332000-5-52:2012.

Zistené nedostatky je potrebné odstrániť v lehote do **4.3.2022**. Odstránenie zistených nedostatkov stavebník oznámil inšpektorátu práce Nitra a úradu listom č. 2022/01852/3230/Krk zo dňa 3.3.2022.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka zn. 2021/10297/3230/Krk z 21.12.2021 začal úrad dňom 23.12.2021 kolaudačné konanie na stavbu „D4.1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“.

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 121/2018 z 27. 4. 2018, platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím úradu č. 58/2020 z 12. 2. 2020 a predčasné užívanie stavby bolo povolené rozhodnutím úradu č. 14/2021 z 25.1.2021 a rozhodnutím úradu č. 240/2021 z 29.7.2021 bola predĺžená lehota na predčasné užívanie stavby.

Úrad listom č. 35/2022 zo 4.1.2022 oznámil začatie kolaudačného konania.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou ohliadkou dňa 25.1.2022 v areáli Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s.

V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- súpis zmien, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby,

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- sprievodnú technickú dokumentáciu,
- protokoly o odstránení väd a nedorobkov,
- zápisnicu o prevzatí č. I00V1BD32011/2020/01,
- vyhodnotenie programu AKV stáčacej stanice č. 13-PRG-14/2210/2021,
- stavebné denníky,
- dokumenty o nakladaní s odpadmi,
- certifikáty použitých stavebných materiálov a výrobkov, revízne správy, atesty, vyhlásenia o zhode.

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/4929-2022/1629 doručeného na úrad dňa 7.2.2022, ktoré sú zapracované ako podmienky rozhodnutia vo výrokovvej časti kolaudačného rozhodnutia. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, vo svojom stanovisku č. KRHZ-TT-2022/000012-002 z 26.1.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) bolo listom č. 36/2022 z 5.1.2022 zaslaná v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona žiadosť o záväzné stanovisko spolu s oznámením o začatí kolaudačného konania a písomným vyhodnotením plnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp z 11.2.2016 pod názvom „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jasovské Bohunice“. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečil stavebník.

MŽP SR v záväznom stanovisku č. 446/2022-1.7/sr, 11725/2022 z 24.2.2022 uvádza, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „D4.1 – Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov), so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp zo dňa 18.6.2014, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.2.2016, resp. s rozhodnutím MŽP SR 7781/2017-1.7/hp zo dňa 3.10.2017 vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. Zároveň konštatuje, že podľa § 38 ods. 1) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad s nám predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. MŽP SR vyhodnotilo konanie vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu D4.1 – Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení DZM 5294/2017 Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP z hľadiska koncepčného a konštatuje, že v rámci predmetného projektu nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna, drobné zmeny sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 400,- € (slovom štyristo eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa 10.3.2022



generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností
v zastúpení
Ing. Juraj Homola
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov
a vyradovania jadrových zariadení

Toto rozhodnutie ÚJD SR č. 44/2022 sa, v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona, účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného predpisu, doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli úradu umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu na Bajkalskej 27, 820 07 Bratislava, na CUET na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 10.03.2022

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia: 25.03.2022

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia: 12.04.2022

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice

Doručuje sa na vedomie:

2. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
3. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad v Dolnom Dubovom č. 1, 919 52 Dolné Dubové
4. Obec Veľké Kostoľany, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch, M. R. Štefánika č. 800/1 922 07 Veľké Kostoľany
5. Obec Malženice, Obecný úrad v Malženiciach, popis. č. 294, 919 29 Malženice
6. Obec Pečeňady, Obecný úrad v Pečeňadoch, popis. č. 93, 922 07 Veľké Kostoľany
7. Obec Žlkovce, Obecný úrad v Žlkovciach, popis. č. 158, 920 42 Červeník
8. Obec Ratkovce, Obecný úrad v Ratkovciach, popis. č. 97, 920 42 Červeník
9. Obec Nižná, Obecný úrad v Nižnej, popis. č. 80, 922 06 Nižná
10. Obec Radošovce, Obecný úrad v Radošovciach, popis. č. 70, 919 30 Jaslovské Bohunice
11. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
12. MH SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
13. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava
14. RÚVZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09 Trnava 9
15. OÚ Piešťany, odbor OSŽP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
16. OÚ Piešťany, odbor cestnej dopravy, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
17. OÚ Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
18. Okresný pozemkový úrad, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
19. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a ŽP, Starohájka 10, 917 01 Trnava
20. OÚ Trnava, odbor OSŽP-Štátna správa vôd, Kollárova 8, 917 02 Trnava
21. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
22. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, OPP, Vajanského 22, 917 77 Trnava
23. TI, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
24. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
25. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
26. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava