

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2023-2022; 5694/2022

Trnava

27. 7. 2022



## ROZHODNUTIE č. 212/2022

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO 1,2

Hlavné cirkulačné čerpadlá, GCN-317, 1(2)JEB11-16AP001.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.04.2022 zn. SE/2022/013681/PJ začal dňom 12.04.2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre hlavné cirkulačné čerpadlá (ďalej len „HCČ“), 1(2)JEB11-16AP001, 1. a 2. bloku JE EMO 12.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 136/2022 dňa 29.04.2022.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2022/022329/Ga, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 4790/2022 dňa 27.06.2022 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 136/2022.

Zmena požiadaviek na kvalitu dotknutých vybraných zariadení je vyvolaná zmenou v postupoch zvárania pre opravy rozvážacích kolies HCC z dôvodu ich aktualizácie na základe poznatkov z praxe.

Zmena požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení doplnením je spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. k), n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je uvedená v nasledovných dokumentoch:

- 1) „Technologický postup – Odstránenie indikácií. Rozvážacie koleso 1309-01-0105CB-EMO s TB (1309-01-0104 CB)“, č. TP-EPS-151021/EMO, ver. 01.
- 2) „Technologický postup opravy indikácií na vnútornej upichnutej celoobvodovej ploche RK HCC č. 160“, č. TP.RK HCC 160, vyd. 01.
- 3) Zvárací postup WPS, č. 16671, rev. 01.
- 4) Zvárací postup WPS, č. 4062, rev. 01.

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Ing. Juraj Homola**  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,  
PhD.

riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika