

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2025-2026; 3310/2026

Trnava

14. 4. 2026



ROZHODNUTIE č. 154/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - snímače tlaku 4JAZ60CP006BQB020 a 4PER67CP006QB010, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

realizáciu zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - snímače tlaku BT III, v rozsahu prílohy č. 3 plánu kvality PNM34099219, rev. 10

a realizáciu zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce obsiahnutých v pláne kvality PNM34099219, rev. 10, „Snímače tlaku - PLKVZ - 2. etapa - BT III“.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34099219, rev. 09, schváleného rozhodnutím úradu č. 252/2020 a ruší sa platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34099188, rev. 01, PNM344405487, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE/00500/002879/2026/LB z 24. 3. 2026 začal dňom 25. 3. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ, realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a schválenia požiadaviek na kvalitu VZ 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom schvaľovania je aktualizovanie požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny v zozname vybraných zariadení uvedených v prílohe č. 3 dokumentu PNM34099219, rev. 10.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

1) Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ pre snímače tlaku 4JAZ60CP006BQB020 a 4PER67CP006QB010 sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34099226, rev. 04, „Snímače tlaku - Plán kontrol a skúšok pre výrobu 3152 - BT III“,
- PNM34099233, rev. 00, „Snímače tlaku - Data list 3152“,
- PNM34091907, rev. 01, „Kvalifikačná špecifikácia pre tlakové prevodníky Mild environment“,
- PNM34099228, rev. 04, „Snímače tlaku - Procedúry kontrol a skúšok“,
- PNM34099339, rev. 01, „Technologický postup montáž prevodníkov SKR na princípe P a dP“,
- PNM34099188, rev. 04, „IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž“,
- PNM34405412, rev. 05, „Plán kontrol a skúšok - montáž snímača a pripojenie kábla - snímače tlaku“,
- PNM34099237, rev. 00, „Snímače tlaku - Manuál pre prevádzku a údržbu“.

2) Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - snímače tlaku v rozsahu podľa prílohy č. 3 dokumentu PNM34099219, rev. 10, sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34099188, rev. 04, „IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž“,
- PNM34099317, rev. 05, „Plán kontrol a skúšok - montáž snímača a pripojenie kábla - snímače tlaku“,
- PNM34405412, rev. 05, „Plán kontrol a skúšok - montáž snímača a pripojenie kábla - snímače tlaku“,
- PNM34099185, rev. 11, „IR komponenty - Plán kontrol a skúšok pre montáž“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú súčasťou dokumentu PNM34099219, rev. 10.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika