

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2026-2022; 5714/2022

Trnava

29. 7. 2022



## ROZHODNUTIE č. 215/2022

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dokumentoch:

- 1) IPZK „Horní blok jaderného reaktoru VVER 440 typové označení V 213 Č pro jadernou elektrárnu, Ložiská a valivé tělesa – ND pohonu regulačního orgánu PRO a PRO-M“, č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00.
- 2) PLKVZ „Pohon regulačního orgánu – Výroba nových PRO-M a jeho náhradních dílů a výroba náhradních dílů pro PRO pro EBO V2, a dále pro etapu dopravy, skladování na stavbě, montáže, předprovozní kontroly, provozu a údržby“, č. Ae 16967/Dok, rev. 02.

a

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pohon regulačného orgánu v rozsahu dokumentov č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00 a č. Ae 16967/Dok, rev. 02, 3. a 4. bloku JE EBO V2.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu „Pohon regulačného orgánu“, č. Ae 16967/Dok, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 202/2017.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.04.2022 zn. SE/2022/013790/Mc začal dňom 19.04.2022 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v pláne kvality vybraných zariadení „Teleso tlakovej nádoby reaktora – Horný blok jadrového reaktora VVER 440 (uzol 1.3) – Ložiská a valivé telesá – ND pohonu regulačného orgánu typu PRO a PRO-M“, č. EBO A-1, rev. 00, vyd. 00, 3. a 4. blok JE EBO V2 a správne konanie vo veci schválenia príslušných požiadaviek na kvalitu 3. a 4. blok

JE EBO V2.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a opraviť. V predmetnom prípade sa jedná o zmenu komponentu - materiálu klietky ložiska pohonov havarijno-regulačných kaziet (ďalej len „HRK“). Nakoľko prevádzkovateľ používa viacero typov pohonov HRK a v nich dotknutý komponent plánuje nahradiť, musí predložiť všetku relevantnú dokumentáciu a opraviť aj svoju žiadosť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím č. 137/2022 dňa 27.4.2022.

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2022/023287/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 5027/2022 dňa 30.6.2022 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 137/2022 a to najmä žiadosť o schválenie zmeny dokumentov č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00, č. Ae 16967/Dok, rev. 02 a príslušné dokumenty.

Po posúdení predložených dokumentov č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00 a č. Ae 16967/Dok, rev. 02 v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňajú podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmena požiadaviek na kvalitu uvedených vybraných zariadení doplnením je spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), b) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a je uvedená v dokumentoch č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00, č. Ae 16967/Dok, rev. 02 a ich prílohách.

Podanie obsahuje plnenie §9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované

do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I, II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Henrich Fráj

riaditeľ odboru kontroly jadrových  
zariadení

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika