

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

---

Číslo spisu

UJD SR 2040-2026; 4341/2026

Trnava

14. 5. 2026



## ROZHODNUTIE č. 217/2026

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu prílohy č. 1 plánu kvality č. PNM34380585, rev. 03, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Systém odľahu PG, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34393277, rev. 03, PNM34393278, rev. 02 schválených rozhodnutím úradu č. 706/2015. Ostatné požiadavky na kvalitu dotknutých VZ schválené rozhodnutiami úradu č. 42/2015, 706/2015, 136/2023 a 513/2025 zostávajú v platnosti.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 25. 3. 2026 č. SE/00647/004435/2026/LB začal dňom 26. 3. 2026 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia pre 4. blok JE EMO, bližšie špecifikovaných v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny je aktualizácia dokumentácie systému manažérstva kvality a to dokumentácie skutočného vyhotovenia stavu As-Built (AB) – výpočtová správa potrubných systémov.

Predložené doplnené a zmenené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 a prílohy č. 7 písm. h) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- 1) PNM34393277, rev. 05 – Systém odľahu PG – Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť. Stanovenie miest roztrhnutia na základe napät'ových kritérií. Výpočtový potrubný systém 4143/EM4,
- 2) PNM34393278, rev. 04 – Systém odľahu PG – Kontrolný výpočet potrubí na statickú pevnosť, životnosť a seizmickú odolnosť. Stanovenie miest roztrhnutia na základe napät'ových kritérií. Výpočtový potrubný systém 4125/EM4.

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v samostatnej prílohe predmetnej žiadosti. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do BT II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote

15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika