

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2091-2024; 3378/2024

Trnava

16. 4. 2024



ROZHODNUTIE č. 179/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu:

- SE/PISM/100 – „Príručka Systému Riadenia SE, a.s.“, vydanie č. 01, revízia č. 01;
- JE/EPZK/100 – „Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s. pre skúšobnú prevádzku a prevádzku“, vydanie č. 01, revízia č. 01.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu SE/PISM/100 – „Príručka Systému Riadenia SE, a.s.“, vydanie č. 01, revízia č. 00 a dokumentu JE/EPZK/100 – „Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s. pre skúšobnú prevádzku a prevádzku“, vydanie č. 01, revízia č. 00, ktoré boli schválené rozhodnutím úradu č. 109/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti z 20. 3. 2024 č. SE/00612/003959/2024/Mc začal dňa 22. 3. 2024 správne konanie pod č. UJD SR 2091-2024 vo veci schválenia zmien v dokumentácii systému manažérstva kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona.

Dokument SE/PISM/100 – „Príručka Systému Riadenia SE, a.s.“, vydanie č. 01, revízia č. 01 a dokument JE/EPZK/100 – „Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a.s. pre skúšobnú prevádzku a prevádzku“, vydanie č. 01, revízia č. 01 boli aktualizované v súvislosti s realizovanými organizačnými zmenami.

Po posúdení dokumentácie predloženej k žiadosti úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu spĺňa požiadavky § 25 atómového zákona, ako aj § 5 a prílohy č. 4 časť II vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

