

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2121-2024; 4007/2024

Trnava

7. 5. 2024



## ROZHODNUTIE č. 207/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) - potrubné uloženia v rozsahu kap. č. 5 plánu kvality PNM34210714, rev. 01.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 26.03.2024 zn. SE/00001/004183/2024 začal dňom 27.03.2024 správne konanie č. 2121-2024 vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže potrubných uložení pre potrubné trasy systému technickej vody dôležitej (ďalej len „TVD“) patriace do čiastkového prevádzkového súboru – Spojovacie potrubie primárnej časti 4. bloku JE MO34.

Predmetom posudzovanej zmeny požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ je úprava hermetických priechodiek na potrubných trasách systému TVD z dôvodu montáže vnútorných kontrolných komôr slúžiacich k tesnostnej skúške zvarových spojov ako aj doplnenie utesnenia a biologického tienenia nehermetických priechodiek podľa požiadaviek požiarnej odolnosti projektu.

Upravené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) Technologický postup – Výroba límcov ako súčasť hermetických a nehermetických prechodiek , č. PNM34214418, rev. 15,
- 2) Plán kontrol a skúšok – Výroba límcov ako súčastí hermetických a nehermetických prechodiek, 4. blok, č. PNM34214419, rev. 08,
- 3) Technologický postup – Požiarne z odolnenie NHPP typ 1 bez izolácie, č. PNM34214614, rev. 01,
- 4) Plán kontrol a skúšok – Požiarne z odolnenie NHPP typ 1 bez izolácie, č. PNM34214615, rev. 00.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto splňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. j), l) bod 2) a písm. n), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a splňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika