



Číslo: 3818/2021, spis č. 2122-2021 UJD SR

Slovenské elektrárne a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. 178/2021

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“), uvedených v pláne kvality vybraných zariadení pre 4. blok JE EMO

**„PLKVZ pre kontrolné káble, BT III - 2. etapa – dodávateľ Kabex“,
č. PNM34194959, rev. 02**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ pre kontrolné káble bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu kapitoly č. 6 plánu kvality č. PNM34194959, rev. 02, pre 4. blok JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 19.05.2021 zn. SE/2021/017374 začal dňom 20.05.2021 správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečenie kvality VZ obsiahnutých v pláne kvality VZ (ďalej len „PLKVZ“) pre kontrolné káble – PNM34194959, rev. 02 a požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže kontrolných káblov pre 4. blok JE EMO.

Kontrolné káble typu 1 – C5XFOE – R (Z) 3x1 (5x1, 7x1, 12x1, 19x1) L5 BTIII, ktorých PLKVZ a požiadavky na kvalitu VZ sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Predmetom PLKVZ je špecifikácia technických parametrov kontrolných káblov pre 4. blok JE EMO a činností, ktoré je nutné vykonať v rámci procesu ich kvalifikácie a tiež požiadavky na zabezpečenie kvality pre všetky etapy ich životnosti v súlade s normou ISO 9001: 2008 a požiadavkami úradu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok počas a po ukončení jednotlivých etáp. Postupy pri realizácii skúšok obsahujú akceptačné kritériá a spôsob ich dokumentovania skúšok po ukončení výroby a montáže kontrolných káblov.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže posudzovaných VZ sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34194961 – Údajové listy káblov (klasifikované) blok 4 – dodávateľ Kabex, rev. 00,
2. PNM34194962 – Kvalifikačný program – riadiace káble BT III – 4. blok – dodávateľ Kabex, rev. 01,
3. PNM34194963 – Plán kontrol a skúšok (PKS) – výroba – kontrolné káble BT III – 4. blok dodávateľ Kabex, rev. 00,
4. PNM34194964 – Skúšky vo výrobnom závode (FAT) – kontrolné káble - 4. blok – BT III – dodávateľ Kabex, rev. 00,
5. PNM34194965 – PKS Inštalácia ovládacie káble – trieda III – 4. blok – dodávateľ Kabex, rev. 00,
6. PNM34194966 – Balenie, zaobchádzanie, uskladnenie a transport – Program/ Procedúry – ovládacie káble – trieda 3 – 4. blok – dodávateľ Kabex, rev. 00,
7. PNM34194973 – Káblové bubny a značenie káblov, rev. 00,
8. PNM34066364 – Technické podmienky (TP) NN káble mimo BT, rev. 03.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že PLKVZ a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže dotknutých VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 písm. a), b), c), § 8 ods. 1 písm. b), prílohy č. 5 ods. I. písm. a) až l), ods. II. písm. a) až l) a písm. n), p), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) body 2, 3 a 4 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 02.06.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností