

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2172-2023; 4480/2023

Trnava

31. 5. 2023



ROZHODNUTIE č. 164/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre opravu poškodených káblov bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a III v rozsahu plánov kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34066308, rev. 06, č. PNM34066309, rev. 06, č. PNM34066310, rev. 05, č. PNM34066311, rev. 06, č. PNM34066367, rev. 00, č. PNM34066368, rev. 02, č. PNM34407014, rev. 10, č. PNM34407015, rev. 07, č. PNM34099860, rev. 01 pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 3. 5. 2023 zn. SE/00082/005972/2023 začal dňom 5. 5. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre opravu poškodených káblov v rozsahu PLKVZ č. PNM34066308, rev. 06, č. PNM34066309, rev. 06, č. PNM34066310, rev. 05, č. PNM34066311, rev. 06, č. PNM34066367, rev. 00, č. PNM34066368, rev. 02, č. PNM34407014, rev. 10, č. PNM34407015, rev. 07, č. PNM34099860, rev. 01 pre 3. a 4. blok JE Mochovce.

Káble, ktorých požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú predmetom schvaľovania sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a BT III.

Doplnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení káblov pre 3. a 4. blok MO34 Mochovce predstavuje technologický postup pre opravu poškodených káblov po ich položení, rozširuje použitie opravnej manžety a pásky v prípade poškodenia kábla. Taktiež špecifikuje spôsoby na identifikáciu poškodených káblov, uvádza skúšky káblov pred opravou a po oprave ako aj súbor kontrolných operácií, ktoré je nutné v súvislosti s opravou plášťa vykonať a zaznamenať.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre opravu poškodených káblov sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. PNM34405769 – Technologický postup na opravu poškodených káblov po ich položení, rev. 05.
2. PNM34405899 – Plán kontrol a skúšok – oprava poškodených káblov – etapa montáže, rev. 02.
3. PNM34483740 – Požiadavky na produkty určené na opravu poškodených káblov, rev. 01.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami podľa § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), k), l) bod 2 a písm. p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika