



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 5480/2025, spis UJD SR 2177-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 293/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

na realizáciu projektovej zmeny „Jadrová elektrárň Mochovce, Dostavba 3. a 4. bloku EMO3-RRCS - PZ502265041_3 Zmeny systému v roku 2025“

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

realizáciu zmeny dokumentácie systému kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce obsiahnutých v pláne kvality PNM34206641, rev. 04, „Plán kvality vybraného zariadenia - 2. etapa - RRCS pro 3. blok“.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34206641, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 298/2010.

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov zo 3. 4. 2025 zn. SE/00040/004961/2025 začal dňom 3. 4. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť a vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom správneho konania je vydanie súhlasu na realizáciu projektovej zmeny súvisiacou s úpravou hardvéru (výmena ističov blokov vyhodnotenia polohy kaziet reaktora) v integrovanom systéme skupinového a individuálneho riadenia kaziet reaktora RRCS (Reactor Rod Control System) na základe prevádzkových skúseností s obdobnými blokmi vyhodnotenia polohy v elektrárni Jaslovské Bohunice. Realizácia zmeny nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť a nemá dopad na zoznam vybraných zariadení 3. bloku Mochovce.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal na MŽP SR listom č. 3489/2025 dňa 8. 4. 2025 podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 30. 4. 2025 prerušil rozhodnutím úradu č. 238/2025.

Dňa 15. 5. 2025 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 8792/2025-1.11/pm 25718/2025 z 13. 5. 2025 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje nasledovné:

„MŽP SR po posúdení doručenej dokumentácie má za to, že realizácia projektovej zmeny PZ502265041_3 - Zmeny systému v roku 2025 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov má príslušný orgán v povoľovaní konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, záverečné stanovisko alebo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania. Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektovej zmeny PZ502265041_3 - Zmeny systému v roku 2025, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, a nebola ani súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu

teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektovej zmeny PZ502265041_3 - Zmeny systému v roku 2025 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre 3. stavbu, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácia projektovej zmeny PZ502265041_3 - Zmeny systému v roku 2025.“

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

- PNM34206641, rev. 04, „Plán kvality vybraného zariadení - 2.etapa - RRCS pro 3.blok“,
- E6355-00DD0-010 „Technická správa pre systém RRCS zmeny systému v roku 2025“,
- E6355-00QC0-011 „Protokol o výmene ističov v bloku ZH1007P1, 3. blok JE Mochovce“,
- E6355-00QC0-015 „Záznam o úprave produktu 4/2025“,
- Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 395/2010 – 3.4/hp v súvislosti so stavbou Jadrová elektrárň Mochovce, Dostavba 3. a 4. bloku EMO3-RRCS (Zmeny systému v roku 2025, PZ502265041-3).

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov:

- sú obsiahnuté v dokumente PNM34206641, rev. 04,
- boli predložené ako samostatný dokument č. PZ502265041_3 „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vypracovaný podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., §9, ods. 3., písm. a) až g) Jaderná elektrárň Mochovce, Dostavba 3. a 4. bloku EMO3-RRCS PZ502265041_3 Zmeny systému v roku“.
- boli predložené ako nezávislé hodnotenie navrhovanej zmeny „Posouzení návrhu na změnu v systému RRCS pro JE EMO3“, archívne číslo 0346N24XIC01, vykonané spoločnosťou AFRY CZ s.r.o., Praha.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona § 6, § 9 a prílohy 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 12. 6. 2025

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov