



Číslo: 3963/2024; spis UJD SR 2192-2024

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 201/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

schvaľuje

pre Jadrovú a vyrad'ovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10788/T,

realizáciu zmien v prevádzkových predpisoch s názvom

5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 8,

5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7.

Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti ruší platnosť dokumentov 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 6.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 25.03.2024 zn. 2024/02626/5310/Glo začal dňom 02.04.2024 správne konanie č. 2192-2024 vo veci schválenia realizácie zmien v prevádzkových predpisoch 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 8

a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7.

Zmeny v novom vydaní uvedených prevádzkových predpisov sú zrealizované z dôvodu vydania nového rozhodnutia ÚVZSR/ORO/9195/42911/2023. Rozhodnutie ÚVZ SR pre JZ JE V1 znižuje hodnoty aktivity rádionuklidov v exhalátoch ventilačného komína JE V1. Rozhodnutie ÚVZ SR tiež upravuje medznú dávku reprezentatívnej osoby z obyvateľstva spôsobenú rádioaktívnymi látkami vypustenými do ovzdušia a povrchových vôd z JE V1 tak, aby neprevýšila hodnotu efektívnej dávky 8 mikroSv za rok (pôvodná hodnota bola 20 mikroSv za rok).

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil požiadavky § 10 ods. 1 písm. b) a l) atómového zákona a požiadavky § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality, v znení neskorších predpisov.

Posúdené prevádzkové predpisy 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 8 a 5-LAP-003 Odôvodnenia pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č. 7 spĺňajú podmienky vyžadované § 25 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Zmeny v novom vydaní prevádzkových predpisov neovplyvňujú podmienky vyrad'ovania JE V1 schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014, ktorým úrad vydal povolenie na 2. etapu vyrad'ovania JE V1.

Uvedená činnosť nie je odchýlkou od Plánu 2. etapy vyrad'ovania JE V1, bola posúdená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úrad už disponuje vydaným Záväzným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 14188/2022-11.1.2/im a Záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2850/2014-3.4/hp, a preto nebolo potrebné v tomto konaní uvedené stanoviská k žiadosti predkladať.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Tnava 06. 05. 2024

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností