

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2212-2023; 5608/2023

Trnava

10. 7. 2023



ROZHODNUTIE č. 217/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B

zmenu

A. požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže vybraného zariadenia (ďalej len „VZ“) - tlaková nádoba reaktora 4JAZ00BB001, Uzol 1.1, 1.2, 1.3, bezpečnostnej triedy I, čiastkového prevádzkového súboru „Tlakovodný reaktor“ 4. bloku JE EMO,

B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality, obsiahnutých v pláne kvality PLKVZ – „Revize IPZK Tlaková nádoba (4. blok) Uzly: 1.1, 1.2, 1.3“, PNM34201591, rev. 11.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality PNM34201591, rev. 08, schváleného rozhodnutím úradu č. 63/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 10.05.2023 zn. SE/00082/006177/2023 začal dňom 11.05.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu dotknutého VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre VZ 4. bloku JE EMO v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zmena spočíva v doplnení nových požiadaviek na kvalitu hodnoteného VZ pre výrobu a montáž nových grafitových tesnení ako prevencia na zabránenie vzniku možných netesností v tesniacom uzle nátrubkov veka a púzdiel havarijno-regulačných kaziet HRK. Doplnené požiadavky na kvalitu predmetného VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „Technologický postup – Přetěsnění pouzder pohonů HRK – 4. blok“, PNM34214550, rev. 01,
2. „Plán kontrol a skúšok - Přetěsnění pouzder pohonů HRK – 4. blok“, PNM34214551, rev. 01,
3. „Plán kontrol a zkoušek – výroba grafitových těsnění pro horní blok (4. blok)“, PNM34214552, rev. 00.

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmienujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby dotknutého VZ.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r), § 8 a prílohou č. 7 písm. b), e), g), h), k), l) bod 2, vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotený VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikovaný do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., je zaradený do bezpečnostnej triedy I.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika