

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2215-2026; 4005/2026

Trnava

5. 5. 2026



ROZHODNUTIE č. 197/2026

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III:

- anexový filter v rozsahu kapitoly č. 6 dokumentu PNM34380591, rev. 02,
- katexový filter v rozsahu kapitoly č. 6 dokumentu PNM34380593, rev. 02,
- lapač ionexov v rozsahu kapitoly č. 6 dokumentu PNM34380595, rev. 01.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34390566, rev. 00, schválených rozhodnutím úradu číslo 49/2015 a PNM34390568, rev. 00, schválených rozhodnutím úradu číslo 137/2015.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00729/005315/2026/LB z 15. 4. 2026 začal dňom 16. 4. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príčinou zmien je aktualizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia pre VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Systémy a VZ boli počas dostavby modifikované rôznymi procesmi za účelom odstránenia nedostatkov vychádzajúcich zo spúšťania alebo prevádzky VZ. Počas dostavby bolo možné predpokladať ďalšie modifikácie a revízia výpočtových správ pri každej zmene by bola neefektívna a časovo náročná. Z tohto dôvodu boli spracované čiastkové pevnostné výpočty preukazujúce, že daná zmena nemá negatívny vplyv z pohľadu požadovanej seizmickej odolnosti, pevnosti, životnosti a že daná zmena nemá negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť. Po realizácii zmien boli dokumenty spracované podľa skutočného vyhotovenia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34390566, rev. 01, „Filter katexový, filter anexový kontrolný výpočet“,
- PNM34390568, rev. 01, „Lapač ionexových častíc kontrolný výpočet“.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatná príloha žiadosti.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika