

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2217-2026; 4277/2026

Trnava

13. 5. 2026



## ROZHODNUTIE č. 212/2026

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) I - teleso tlakovej nádoby reaktora (uzol 1.1 kompletu reaktorového zariadenia VVER/V213), súčasti pre tesniaci uzol (uzol 1.2), horný blok (uzol 1.3) v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu PNM34201483, rev. 19.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumente PNM34207358, rev. 04, schválených rozhodnutím úradu číslo 127/2019.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00727/005313/2026/LB z 15. 4. 2026 začal dňom 16. 4. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príčinou schvaľovaných zmien sú zistenia urobené počas výkonu prevádzkových kontrol VZ v priebehu generálnej opravy 3. bloku Mochovce roku 2025. Pri výkone prevádzkových kontrol bolo

identifikované, že pre niektoré stanovené kontroly nie je možné vzhľadom na absenciu konkrétnych kritérií vystaviť riadne vyhodnotený protokol z kontroly s jasným výsledkom „vyhovujúci“ respektíve „nevyhovujúci“, ale iba protokol s výsledkom zisteného stavu. Výrobca VZ (Škoda JS) navrhol vykonať korekciu kritérií pre vyhodnotenie meraní a navrhol kritériá pre výkon prevádzkových kontrol realizovaných na vnútorných častiach reaktora. Na základe týchto odporúčaní bol v spolupráci s výrobcem zariadenia upravený rozsah a kritériá pre výkon a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol. V priebehu konania prebehla emailová komunikácia so žiadateľom pre vyjasnenie niektorých schvaľovaných zmien. Vysvetlenie a doplňujúce dokumenty boli zaslané emailom z 29.4.2026 zaevidovaným pod č. 3883/2026.

Požiadavky na kvalitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky predmetných VZ sú uvedené v technickej dokumentácii PNM34207358, rev. 04, ver. 00, „Plán kontrol a skúšok - Program predprevádzkových a prevádzkových kontrol (blok 3) Tlaková nádoba reaktora, uzol: 1.1, 1.2, 1.3“.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatná príloha žiadosti.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT I.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika