

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2266-2024; 4256/2024

Trnava

14. 5. 2024



## ROZHODNUTIE č. 225/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu montáže vybraných zariadení 4.bloku JE EMO - Potrubného systému JEC – hlavné cirkulačné potrubie, čiastkového prevádzkového súboru spojovacie potrubie primárneho okruhu v rozsahu predloženého dokumentu PNM34209354, rev. 12.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) uvedených v dokumente PNM34209354, rev. 02 schválenom rozhodnutím úradu č. 414/2012.

### Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.04.2024 zn. SE/00001/005144/2024 začal dňom 12.04.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu montáže pre VZ špecifikované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upravené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže potrubného systému špecifikovaného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sú obsiahnuté v nasledovnom dokumente:

PNM34209354, rev. 12, Plán kontrol a skúšok – montáž – Hlavné cirkulačné potrubie JEC, DPS spojovacie potrubie primárneho okruhu, 4. blok.

Zmeny požiadaviek na kvalitu boli vykonané z dôvodu zosúladenia technologických postupov montáže so schválenou projektovou dokumentáciou, z dôvodu doplnenia kontrolných krokov, z dôvodu doplnenia krokov z montáže na 3. bloku, aktualizované podľa zrealizovaných zmien úvodného projektu (ÚP) a skutočného vyhotovenia na stavbe.

Plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov je uvedené v samostatnej prílohe č. 2 dotknutého správneho podania „Řízení změn dle § 9 odst. 3, písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“.

Hodnotené potrubné trasy sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky vyžadované § 25 ods. 1 atómového zákona a § 8 ods. 1 písm. b) a prílohou č. 7 písm. b), 1) body 2 a 5, písm. o), p), § 9 odsek 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,  
PhD.

riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika