

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2275-2024; 6272/2024

Trnava

12. 7. 2024



## ROZHODNUTIE č. 325/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – dýzy ISA 1932 v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality č. PNM34420212, rev. 00, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Potrubie sekundárneho okruhu, pre 4. blok JE Mochovce

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

schvaľuje

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 4. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – COMMON STAGE – Měřidla průtoku – dýzy BT II – 4. blok“, č. PNM34420212, rev. 00.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15. 4. 2024 č. SE/00001/005022/2024 začal dňom 16. 4. 2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – dýzy ISA 1932 v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality č. PNM34420212, rev. 00, DPS – Potrubie sekundárneho okruhu, pre 4. blok JE Mochovce a vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 4. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – COMMON STAGE – Meřidla prútoky – dýzy BT II – 4. blok“, č. PNM34420212, rev. 00.

Dňa 7. 5. 2024 listom č. SE/00001/006106/2024 z 6. 5. 2024 žiadateľ doplnil podanie o zrevidovaný dokument č. PNM34420214, rev. 01 – Plán kontrol a skúšok – dýzy ISA 1932, 4. blok MO34.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia nespĺňala podmienky vyžadované právnymi predpismi a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím č. 260/2024 a vyzval žiadateľa, aby do 60 dní predložil nové alebo zrevidované WPS (špecifikácia zvaracieho postupu) č. 254A rev.0 a 260 rev.0, ktoré sú prílohou č. 1 predloženého dokumentu č. PNM34420216, rev. 00 „Technické podmienky – dýzy ISA 1932“ a čiastkové posúdenie potrubnej časti, ktorej súčasťou budú predmetné VZ v zmysle seizmickej odolnosti podľa kategorizácie do seizmickej kategórie 1b. Rozhodnutie č. 260/2024 nadobudlo právoplatnosť 4. 6. 2024.

Úrad obdržal doplnenie podania listom č. SE/00001/008660/2024 z 2. 7. 2024, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom 6061/2024 dňa 3. 7. 2024 (obnovenie správneho konania). Podanie je zároveň plnením podmienok z rozhodnutia č. 260/2024 o prerušení správneho konania. Žiadateľ doplnil podanie o zrevidované dokumenty č. PNM34420216, rev. 01 – Technické podmienky – dýzy ISA 1932, PNM34420224, rev. 01 – Meradlá prietoku – dýzy rozmerové výkresy, BT II – 4. blok, PNM34800372, rev. 10 – Technologický postup montáže LOT21 a PNM34197374, rev. 09 – Plán kontrol a skúšok – Montáž Potrubie a Podpery BT II Napájacia voda PLKVZ PNM34142125 Blok 4 a čiastkové posúdenie dotknutých potrubných trás.

Požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34420214, rev. 01 – Plán kontrol a skúšok – dýzy ISA 1932, 4. blok MO34,
- 2) PNM34420216, rev. 01 – Technické podmienky – dýzy ISA 1932,
- 3) PNM34420217, rev. 00 – Návrhová špecifikácia pre dýzy ISA 1932,
- 4) PNM34420219, rev. 00 – Návrhové výpočty dýz a výpočet delta P, stress report 4. blok,
- 5) PNM34420222, rev. 00 – Manuál na prevádzku a údržbu,
- 6) PNM34420224, rev. 01 – Meradlá prietoku – dýzy rozmerové výkresy, BT II – 4. blok,
- 7) PNM34420221, rev. 00 – Dýzy – listy údajov zariadení, 4. blok,
- 8) PNM34197374, rev. 09 – Plán kontrol a skúšok – Montáž Potrubie a Podpery BT II Napájacia voda PLKVZ PNM34142125 Blok 4,

Po posúdení žiadosti a predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 6 ods. 2 písm. a), b), § 8 ods. 1 písm. b), prílohy č. 5, písm. a) až r) a prílohy č. 7 písm. a) až f), h), j), k), l) body 2 až 5, písm. n) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### **Doručuje sa**

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

