

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2282-2022; 5491/2022

Trnava

20. 7. 2022



ROZHODNUTIE č. 203/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie (ďalej len „VZ“) 1. bloku JZ EMO 1,2 v rozsahu podľa kapitoly č. 3 plánu kvality „Kompenzátor objemu 1JEF10BB001 – Zmena č. 14 IPZK č. B2, Seizmické zodolnění KO“, Ae 18675/Dok, rev. 03.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 16.05.2022 zn. SE/2022/017771/Ga začal dňom 17.05.2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre VZ 1. bloku JZ EMO 1,2 v rozsahu podľa kapitoly č. 3 plánu kvality „Kompenzátor objemu 1JEF10BB001 – Zmena č. 14 IPZK č. B2, Seizmické zodolnění KO“, Ae 18675/Dok, rev. 03.

Zmena spočíva v doplnení požiadaviek na kvalitu dotknutého VZ seizmického zodolnenia kompenzátora objemu 1JEF10BB001, pre súčasti predpripravené mimo areál JZ EMO 1,2. Doplnujúce požiadavky na kvalitu hodnoteného VZ v primeranej miere spĺňajú požiadavky vyžadované § 8 ods. 1 a prílohou č. 7 písm. j), k), l) bod 2, písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. „Technologický postup – Seizmické z odolnění velkých komponent – Kompenzátor objemu (1. blok) – Kontrolní montáž“
2. „Technologický postup – Seizmické z odolnění velkých komponent – Kompenzátor objemu (1. blok) – Výroba kotevních patek“
3. „Technologický postup – Seizmické z odolnění velkých komponent – Kompenzátor objemu (1. blok) – Výroba křížových kloubů“
4. „Technologický postup – Seizmické z odolnění velkých komponent – Kompenzátor objemu (1. blok) – Výroba prstence“
5. „Plán kontrol a zkoušek – Komponenty seizmického z odolnění kompenzatora objemu – 1. blok“, č. Ae22581T, rev. 01,
6. Zváračská inštrukcia č. ES.tm/205, rev. 01,
7. Technologický postup zvarania WPS, č. ES.tm/200/rev.1,
8. Technologický postup zvarania WPS, č. ES.tm/201/rev.1,
9. „Komplet reaktorového zařízení V-213, Požadavky na kontrolní operace“, č. Ae19794T, rev. 02.

Hodnotené VZ - seizmické z odolnenie kompenzatora objemu je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., je zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika