

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2301-2023; 4651/2023

Trnava

12. 6. 2023



## ROZHODNUTIE č. 173/2023

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre NN silové káble bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III v rozsahu kapitoly č. 7 plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34189932, rev. 05 pre 4. blok JE Mochovce

a

· zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre NN silové káble v rozsahu podľa dokumentu č. PNM34189932, rev. 05 pre 4. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť PLKVZ č. PNM34189932, rev. 02 schváleného rozhodnutím úradu č. 176/2017. Taktiež sa rušia platnosti požiadaviek na kvalitu uvedené v dokumentoch č. PNM34188495, rev. 02, č. PNM34189049, rev. 00, č. PNM34188949, rev. 01, č. PNM34189949, rev. 01 schválených rozhodnutiami číslo 176/2017 a 243/2017.

Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutiami ÚJD SR číslo 176/2017, 243/2017 a 70/2022 zostávajú v platnosti.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 19. 5. 2023 zn. SE/00082/006495/2023 začal dňom 22. 5. 2023 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre NN silové káble pre 4. blok JE Mochovce.

NN silové káble, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ sú predmetom schvaľovania sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BTIII.

Dôvodom zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ je zosúladenie typu kábla v PLKVZ a v príslušnej technickej dokumentácii.

Schvaľované zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ obsahujú postupy pri príprave a realizácii skúšok. Taktiež obsahujú aj akceptačné kritériá, spôsob dokumentovania skúšok po ukončení jednotlivých etáp a postup pri akceptačných skúškach vo výrobnom závode káblov.

Zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky káblov sú uvedené v technickej dokumentácii:

1. PNM34188495 – PKS-M, Plán kontrol a skúšok pre vybrané zariadenia silové káble BT III – ASSIK formát, rev. 06.
2. PNM34189049 – Karty údajov pre silové káble BT III, rev. 02.
3. PNM34188949 – FAT akceptačné skúšky vo výrobnom závode pre vybrané zariadenia silové káble BT III – Dodávateľ VUKI, rev. 02.
4. PNM34189949 – Kvalifikačná procedúra pre silové káble BT III, rev. 04.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu a zmeny požiadaviek systému zabezpečenia kvality sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 9 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), j), k), l) bod 2 a 3, písm. p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika