



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,  
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,  
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava**

Číslo: 5749/2021, spis ÚJD SR 2313-2021

Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava 2

**R O Z H O D N U T I E č. 2 5 3 / 2 0 2 1**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu**

**projektovej zmeny IPR M20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení  
blokov EMO 1,2“, časť projektu  
„Projekt seizmického z odolnenia regeneračného výmenníka s dochladzovačom  
2KBF10BC001, 002“,**

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

**s c h v a ľ u j e**

**zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek  
na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)  
v rozsahu plánu kvality:**

**„Regenerační výměník s dochladzovačem 2KBF10BC001-002**

**Zmena č. 3 v IPZK C1, C2 - Seizmické zodolnění“, č. dokumentu  
ŠJS: Ae 20089/Dok., rev. 00**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

**s c h v a ľ u j e**

**požiadavky na kvalitu VZ 1. a 2. bloku JE EMO v rozsahu zmeny č. 3 v IPZK C1, C2 –  
Seizmické zodolnenie,  
Regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001-002, č. dokumentu  
ŠJS: Ae 20089/Dok, rev. 00 a predloženej realizačnej dokumentácie.**

**Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti z 07.06.2021 zn. SE/2021/019968/PJ začal dňom 08.06.2021 správne konanie vo veci:

- a) vydania súhlasu s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 projektovej zmeny IPR EMO M20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2“, časť projektu „Projekt seizmického zodolnenia regeneračného výmenníka s dochladzovačom 2KBF10BC001, 002.
- b) schválenia zmien požiadaviek na zabezpečenie kvality v rozsahu zmeny č. 3 plánu kvality IPZK C1, C2 - Seizmické zodolnenie, regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001, 002.
- c) schválenia požiadaviek na kvalitu posudzovaných VZ v rozsahu zmeny č. 3 plánu kvality IPZK C1, C2 a predloženej realizačnej dokumentácie.

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto si úrad listom č. 4277/2021 z 11.06.2021 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 09.08.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7./zg42658/2021 zo dňa 04.08.2021.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho konania predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR EMO M20005 „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2“, časť projektu „Projekt seizmického zodolnenia regeneračného výmenníka s dochladzovačom 2KBF10BC001, 002 a schválenie plánu kvality VZ 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce je z koncepčného hľadiska v **súlade** so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, so záverečným

stanoviskom MŽP SR č.: 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami.

Cieľom investičného projektu je seizmické dozodolnenie regeneračného výmenníka s dochladzovačom 2KBF10BC001,002.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia, ktorá je súčasťou realizačnej dokumentácie:

1. Plán kvality vybraného zariadenia - IPZK - Regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001-002, zmena č. 3 IPZK C1, C2 - Seizmické zodolnenie, Ae 20089/Dok, rev. 00.
2. Plán kontrol a skúšok – PKZ – seizmické zodolnenie regeneračného výmenníka s dochladzovačom 2KBF10BC001-002; Ae 20084/Dok, rev. 00.
3. Plán kontrol a skúšok IPR M20005 – Realizácia úprav podľa dokumentácie na komponentoch 2KBF10BC001, 2KBF10BC002; PKS-PFS-2021-090, rev. 00.
4. Technologický postup – Regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001-002 – technologický postup; Ae 20083/Dok, rev.00.
5. Technologický postup – IPR M20005 – Realizácia úprav podľa dokumentácie na komponentoch 2KBF10BC001, 2KBF10BC002; TP-PFS-2021-095, rev. 00.
6. Výpočtová správa – regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001-002, Ae 20082/Dok, rev.00.
7. Špecifikácia materiálov – regeneračný výmenník s dochladzovačom 2KBF10BC001-002 Ae 20086/Dok, rev.00.
8. Správa podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., Ae20079/Dok; rev. 00 vrátane posúdenia návrhu na zmenu, č. 4600013402/74 a hodnotenia bezpečnosti navrhovanej zmeny č. 4600013402/73 nezávislým posudzovateľom.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene VZ uvedeného vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predložený plán kvality – zmena č. 3 IPZK špecifikuje hlavné organizačné a technické zabezpečenie činnosti v etape návrhu, prípravy výroby, výroby, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných seizmicky zodolnených kotvení regeneračných výmenníkov s dochladzovačom.

Na základe posúdenia predmetného plánu kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že predmetný plán kvality primerane spĺňa podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohy č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Predložené požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až h), j), k), l) body 2 a 5, písm. m) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality hutníckych materiálov hlavných častí VZ a prídavných materiálov na zváranie, pevnostné a seizmické výpočty, bezpečný pracovný postup, detailné výkresy a výkresy priestorového rozloženia stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáže, technologický postup výroby a montáže, technologické postupy zvárania, protokoly o schválení postupu zvárania, ako aj stanovisko zodpovedného projektanta.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 24.08.2021

Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie  
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností  
v zastúpení  
Ing. Juraj Homola  
riaditeľ odboru  
odbor rádioaktívnych odpadov  
a vyradovania jadrových zariadení

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: