

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2322-2024; 4429/2024

Trnava

15. 5. 2024



## ROZHODNUTIE č. 228/2024

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE Mochovce bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, spojovacie potrubie 4KBF16BR003.06,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ 4. bloku JE Mochovce BT II, spojovacie potrubia v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34204908, rev. 06 a realizáciu zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku JE Mochovce, uvedených v pláne kvality VZ PNM34204908, rev. 06.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu PNM34204908, rev. 04, schváleného rozhodnutím úradu č. 282/2019 a ruší sa platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumentoch PNM34209356, rev. 06, PNM34210447, rev. 01, PNM34209353, rev. 01 a PNM34210448, rev. 01, schválených rozhodnutiami úradu č. 282/2019 a č. 544/2013.

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00001/005264/2024 z 16. 4. 2024 začal dňom 18. 4. 2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ, schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ a zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predložený plán kvality VZ špecifikuje požiadavky na organizačné a technické zabezpečenie kvality predmetných vybraných zariadení pre etapy: návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzka. Obsahuje súhrn vlastností s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, vrátane bezpečnostnej funkcie, ktorú plnia. Zároveň sú v ňom definované požiadavky na technologické postupy, požiadavky na identifikáciu materiálov, požiadavky na spôsob a rozsah kontrol ako aj požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení vrátane metódy, ktorými bude preukázaná. Montáž bude realizovaná v súlade s návodom a kvalita počas montáže bude overovaná vykonávaním kontrol a skúšok podľa vypracovaného plánu.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ spojovacie potrubie 4KBF16BR003.06 sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34209356, rev. 09, „Plán kontrol a skúšok - montáž - ostatné potrubie JNG, JNB, JNF, KTA, KUA, KBF, KDB, JEC01 BT II (4. blok)“,
- 2) PNM34210447, rev. 03, „Technologický postup pre montáž ostatných potrubí 4JNG, 4JNB, 4JNF, 4KBF, 4KDB, 4KBA, 4KTA, 4QJS, 4JEC01“
- 3) PNM34203362, rev. 06, „Návrhová špecifikácia potrubných systémov“
- 4) PNM34205034, rev. 01, „Plán kontrol a skúšok - príprava výroby a výroba - ostatné spojovacie potrubie - BTII (4.blok)“
- 5) PNM34201487, rev. 03, „Základné dimenzovanie pre trubky, kolená, ohyby a ostatné potrubné diely“
- 6) PNM34205642, rev. 02, „Zväzky a súbory dokumentácie - TD ostatné spojovacie potrubie - BT II (3. a 4. blok)“.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby a montáže VZ v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34204908, rev. 06 sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34209356, rev. 09, „Plán kontrol a skúšok - montáž - ostatné potrubie JNG, JNB, JNF, KTA, KUA, KBF, KDB, JEC01 BT II (4. blok)“,
- 2) PNM34210447, rev. 03, „Technologický postup pre montáž ostatných potrubí 4JNG, 4JNB, 4JNF, 4KBF, 4KDB, 4KBA, 4KTA, 4QJS, 4JEC01“
- 3) PNM34209353, rev. 07, „Plán kontrol a skúšok - montáž - superhavarijné napájanie LAR (4. blok)“
- 4) PNM34210448, rev. 02 „Technologický postup pre montáž superhavarijného napájania 4LAR14, 15, 16, 17, 18, 19 (4.blok)“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú v dokumente PNM34204908, rev. 06.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 časť II a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková,  
PhD.

riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika