

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2386-2024; 4978/2024

Trnava

3. 6. 2024



ROZHODNUTIE č. 254/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Popis konania / Účastníci konania

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“),

Výrok

schvaľuje

realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) atómového zákona,
v úradom schválenej dokumentácii:

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ rev. č. 04 v rozsahu špeciálneho predpisu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie č. 02, revízia č. 01

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti SE, a.s., zo dňa 24.04.2024 zn. SE/00001/005653/2024 začal dňom 24.04.2024 správne konanie vo veci žiadosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona o schválenie zmeny etapového programu uvádzania do prevádzky členeného na etapy (ďalej len „etapový program“) v rozsahu:

špeciálneho predpisu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie 02. revízia 01.

Špeciálny predpis 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“, vydanie č. 02, revízia č. 00 bol posúdený v rámci správneho konania č. ÚJD SR 1769-2023 k žiadosti zn. SE/00082/003990/2023 zo dňa 17.03.2023, ktoré bolo ukončené nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia ÚJD SR č. 143/2023.

Dôvodom aktualizácie špeciálneho predpisu 3-SP/0001 „Predprevádzkové testy“ vydanie č. 02, revízia č. 01 je úprava textu v kap. 5.1.1, kde bolo pôvodné znenie: „Typická konfigurácia bloku pre vykonávanie predprevádzkových testov je: 2 TG, 2 veže na zostavbu, 2 BQDV v oblasti maximálnej účinnosti“ nahradené novou textáciou „Konfigurácia bloku počas vykonávania predprevádzkových testov je daná požiadavkami jednotlivých testov. V čase, kedy neprebiehajú predprevádzkové testy je blok prevádzkovaný podľa platnej prevádzkovej dokumentácie“.

Dokumentácia bola posúdená v zmysle požiadaviek:

Príloha č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 písm. a) bod 2 až písm. c) vyhlášky, Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 2 až 10 vyhlášky a § 15 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika