

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2395-2025; 7822/2025

Trnava

25. 8. 2025



ROZHODNUTIE č. 405/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

A. požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) potrubné trasy 3. bloku JE EMO v rozsahu prílohy č. 2 plánu kvality PNM34380662, rev. 02 a nádrž organizovaných únikov 3. bloku JE EMO v rozsahu plánu kvality PNM34380574, rev. 03,

B. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality

Plán kvality vybraného zariadenia – revízia IPZK C152 – Nádrž organizovaných únikov, PNM34380574, rev. 03.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality PNM34380574, rev. 02, schváleného rozhodnutím úradu č. 316/2019.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30.04.2025 zn. SE/00040/005495/2025 začal dňom 05.05.2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – potrubné trasy 3. bloku JE EMO v rozsahu prílohy č. 2 plánu kvality PNM34380662, rev. 02 a nádrž organizovaných únikov 3. bloku JE EMO v rozsahu plánu kvality PNM34380574, rev. 03.

Dňa 04.07.2025 úrad prijal listom zn. SE/00040/009243/2025 z 03.07.2025 doplnenie podania o technický dokument PNM34088367, rev. 05, o plán kvality PNM34380574, rev. 03, o upravené znenie plnenia požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov a súčasne žiadateľ rozšíril svoju pôvodnú žiadosť o žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ pre etapu výroby a o žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre nádrž organizovaných únikov. Na základe rozšírenia žiadosti žiadateľa úrad rozšíril prebiehajúce správne konanie na správne konanie vo veci schválenia zmien:

- a) požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ potrubné trasy 3. bloku JE EMO v rozsahu prílohy č. 2 plánu kvality PNM34380662, rev. 02 a nádrž organizovaných únikov 3. bloku JE EMO v rozsahu plánu kvality PNM34380574, rev. 03,
- b) dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ 3. bloku JE EMO obsiahnutých v pláne kvality uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úrad prijal dňa 13.08.2025 listom zn. SE/00040/010803/2025 z 12.08.2025 na základe výzvy posudzovateľa doplnenie podania o novú revíziu technologického postupu PNM34395880, rev. 01.

Zmena spočíva vo výmene nevyhovujúcich potrubných dielov na dotknutých potrubných trasách 3. bloku JE EMO.

Požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky predmetných VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup č. TP/002/ENS/2025 – Výmena potrubných dielov FEBE na dotknutých potrubných trasách, PNM34395880, rev. 01,
2. Plán kontrol a skúšok – Výmena potrubných dielov FEBE na dotknutých potrubných trasách, PNM34395881, rev. 00,
3. Technické podmienky – Hutný materiál používaný pre 3. a 4. blok JE Mochovce č. TP 182/ENS/2010 – Montáž potrubia a príslušenstva, PNM34088367, rev. 05.

Predložená revízia plánu kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy revízie a repasie, montáže, predprevádzkových kontrol, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby posudzovaných VZ. Okrem

uvedeného plánu kvality obsahuje v kapitole 5.2 aj plnenie požiadaviek § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až p), r), § 8 a prílohou č. 7 písm. c), k), l) bod 2, písm. n), § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

