

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2396-2025; 5279/2025

Trnava

5. 6. 2025



ROZHODNUTIE č. 281/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce - potrubné trasy v rozsahu prílohy P01 dokumentu PNM34395998, rev. 00, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II a BT III.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/00040/005497/2025 z 30. 4. 2025 začal dňom 5. 5. 2025 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Na základe metodiky PNM34484146 „Kontrola kvality zvarových spojov potrubných trás z hľadiska správneho použitia prídavných materiálov v koreni zvarov“ bola vykonaná kontrola zvarových spojov na 3. bloku Mochovce. Kontrolou boli namerané nadlimitné hodnoty odtrhovej sily, čo poukázalo na možnosť použitia nesprávneho prídavného materiálu v koreni zvaru. Kvôli podozreniu na použitie feritického prídavného materiálu na potrubí z austenitického materiálu budú zvarové spoje v rozsahu

výrokovej časti tohto rozhodnutia vyrezané vrátane tepelne ovplyvnenej oblasti a nahradené novými zvarmi.

Po posúdení podania bol zistený nesúlad v rozsahu opravovaných zvarov medzi PNM34395998, rev. 00 a PNM34395999, rev. 00. Na výzvu úradu žiadateľ nesúlad odstránil a 26. 5. 2025 predložil listom SE/00040/007222/2025 z 22. 5. 2025 opravenú dokumentáciu na úrad. Žiadateľ uviedol celkovo 13 dotknutých plánov kvality VZ (tabuľka č. 1 žiadosti SE/00040/005497/2025 a tabuľka č. 1 žiadosti SE/00040/007222/2025), avšak rozsah skutočne opravovaných zvarov uvedený v dokumentoch PNM34395998, rev. 00 a PNM34395999, rev. 00 je značne menší ako je rozsah VZ uvedený v plánoch kvality VZ. Z uvedeného dôvodu sa požiadavky na kvalitu VZ uvedené v PNM34395998, rev. 00 a PNM34395999, rev. 00 nevzťahujú priamo na všetky VZ uvedené v plánoch kvality VZ, čo bolo zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ sú uvedené v technickej dokumentácii:

- PNM34395998, rev. 00, „Technologický postup č. TP/001/ENS/2025 Oprava zvarových spojov potrubných trás s podozrením na nesprávne použitie prídavných materiálov v koreni zvarov“,
- PNM34395999, rev. 00, „Plán kontrol a skúšok - Oprava zvarových spojov potrubných trás s podozrením na nesprávne použitie prídavných materiálov v koreni zvarov“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II alebo BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatná príloha žiadosti.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika