

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2421-2024; 5696/2024

Trnava

25. 6. 2024



ROZHODNUTIE č. 296/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

· zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky, pre klapkové ventily [REDACTED] bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 3. blok JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ uvedených v dokumentoch PNM34146197 rev. 04 a č. PNM34146328 rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 584/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 29. 04. 2024 zn. SE/00001/005785/2024 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 30. 04. 2024 správne konanie č. ÚJD SR 2421-2024 vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre klapkové ventily patriace do čiastkového prevádzkového súboru – Vonkajšie okruhy chladiacej vody, pre 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetné VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Predmetom zmeny je dodávka novej rady AUMA pohonov pre nahradenie poškodených pohonov AUMA staršej triedy, ktorých výroba bola ukončená a budú nahradené pohonmi AUMA vynovenej rady na základe FIN-07445.

Novší typ pohonov je plne kompatibilný so staršou verziou bez dopadu na okolité zariadenia a pripojenia na ventily. Tieto zmeny nemajú negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Požiadavky na kvalitu VZ pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. Príručka pre údržbu a prevádzku – klapkové ventily, č. PNM34146197, rev. 07,
2. Zbierka údajových listov pohonov pre klapkové armatúry bezpečnostná trieda III – blok, č. PNM34146328, rev. 03,
3. Výkresy elektrických pohonov Auma – BT III – blok 3, č. PNM34609012, rev. 01,
4. Plán kontrol a skúšok pohonov Auma – BT III, č. PNM34609016, rev. 01.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ - klapkové ventily sú v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 8 a prílohy č. 7 písm. a), b), k), l) bod 2), a písm. p), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011

Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality - Podľa vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z., § 9, Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“.

Správny poplatok nebol vyrubení, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika