

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2426-2023; 5157/2023

Trnava

23. 6. 2023



ROZHODNUTIE č. 196/2023

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

požiadavky na kvalitu pre etapu montáže pre NN silové káble bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) č. PNM34135966, rev. 03 pre 3. blok JE Mochovce.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 05.06.2023 zn. SE/00082/007283/2023 začal dňom 06.06.2023 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre NN silové káble bezpečnostnej triedy III, v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení č. PNM34135966, rev. 03 pre 3. blok JE Mochovce.

NN silové káble, ktorých požiadavky na kvalitu VZ sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ obsahujú plány kontrol a skúšok počas montáže káblov.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže sú súčasťou technickej dokumentácie:

1. PNM34148135 – Technologický postup montáže káblov a káblových trás, rev. 06.
2. PNM34820315 – Plán kontrol a skúšok inštalácie – NN Silové káble – BT III, rev. 03.

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), k), l) body 2 a 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňajú podmienky vyžadované v § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

