

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2447-2025; 6238/2025

Trnava

4. 7. 2025



ROZHODNUTIE č. 325/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu

požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) potrubná trasa 3JEC01BR001.01, 3. bloku JE EMO.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 07.05.2025 zn. SE/00040/006040/2025 začal dňom 12.05.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubná trasa 3JEC01BR001.01, 3. bloku JE EMO.

Zmena spočíva vo výmene neoveriteľných komponentov dotknutej potrubnej trasy za overené nové komponenty.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetného VZ dopĺňajú pôvodné úradom schválené požiadavky a sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup – Demontáž a montáž potrubia 3JEC01BR001.01, PNM34214711, rev. 00,
2. Plán kontrol a skúšok – Demontáž a montáž potrubia 3JEC01BR001.01, PNM34214713, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto v primeranej miere spĺňa požiadavky vyžadované § 8 a prílohou č. 7 písm. k), l) bod 2, § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hodnotený VZ je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikovaný do seizmickej kategórie Ib a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., je zaradený do bezpečnostnej triedy II.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika