



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 7558/2025; spis UJD SR 2454-2025

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

ROZHODNUTIE č. 393/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod JE EBO V-2, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu zmeny prevádzkového predpisu
6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 116.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12. 05. 2025, zn. SE/00838/006424/2025/Mc, začal dňom 12. 05. 2025 správne konanie č. UJD SR 2454-2025 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 116.

Slovenské elektrárne, a.s., podali doplnenie žiadosti listom zo dňa 27. 06. 2025, zn. SE/00838/009043/2025/Mc, ktorým doručili projektovú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie zmeny v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 116.

Bezpečnostná správa JE EBO V-2 patrí v zmysle prílohy č. 1 ods. C písm. i) atómového zákona medzi dokumentáciu potrebnú k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a na prevádzku JZ, ktorú úrad podľa § 4 ods. 2) písm. e) bod 3. zákona posudzuje. Aktualizáciu bezpečnostnej správy požaduje ustanovenie Prílohy č. 4 Časť B Dieľ I. oddiel D. ods. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z. Na realizáciu zmeny v tejto dokumentácii úrad vydáva súhlas podľa § 4 ods. 2) písm. f) bod 1. zákona.

Predkladaný návrh zmeny prevádzkového predpisu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 116 rieši aktualizáciu kapitol 6.10 „Systém zaisteného napájania“ a 8.3 „Elektrické systémy vo vnútri elektrárne“ z dôvodu realizácie projektu PZ 502239585-4 „Komponentová náhrada 0,4 kV výkonových ističov“. Projektová zmena rieši výmenu ističov 0,4 kV typu J2UX, na ktoré už nie sú dostupné náhradné diely za odpovedajúcu typovú náhradu pre daný typ rozvádzačov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) vydalo listom č. 35507/2025 zo dňa 27. 06. 2025 záväzné stanovisko, na základe požiadavky úradu listom č. 5483/2025 zo dňa 12. 06. 2025 v rámci správneho konania č. ÚJD SR 2454-2025, že predmetná realizácia zmeny v 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 116, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného stanoviska v rámci tohto konania, MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, kap. 6.10 „Systém zaisteného napájania“ a kap. 8.3 „Elektrické systémy vo vnútri elektrárne“, revízia č. 116,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp,
5. Projektová dokumentácia PZ 502239585-4 „Komponentová náhrada 0,4 kV výkonových ističov (2EJ.04.1)“.

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny v „Bezpečnostnej správe JE EBO V-2“, revízia č. 116 spĺňajú ustanovenia podľa § 19 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2016 Z. z. a žiadosť o zmenu spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky ÚJD SR č. 104/2016 Z. z.

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia, ktorá je súčasťou Vašej žiadosti zo dňa 12. 05. 2025, zn. SE/00838/006424/2025/Mc, vrátane doplnenia žiadosti zo dňa 27. 06. 2025, zn. SE/00838/009043/2025/Mc, spĺňa požiadavky atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 15. 08. 2025




Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

15.08.2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

.

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

verejnosť

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09, Bratislava- mestská časť Ružinov