

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2469-2024; 4499/2024

Trnava

17. 5. 2024



ROZHODNUTIE č. 234/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 3. bloku JE Mochovce bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, potrubné trasy systému TVD a potrubné uloženia v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34204701, rev. 11 a kapitoly č. 5 dokumentu PNM34210714, rev. 01.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ uvedených v dokumente PNM34205799, rev. 08, schválených rozhodnutím úradu č. 313/2016.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti SE/0001/006051/2024 z 6. 5. 2024 začal dňom 7. 5. 2024 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu PNM34204701, rev. 11 sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34205799, rev. 09, „Technologický postup montáže - potrubné trasy - perlitická oceľ - 3. blok“,
- 2) PNM34214639, rev. 00, „PKZ - (montáž) - Potrubný systém 3PER (3.blok) Technická voda dôležitá - odstávka“,
- 3) PNM34208586, rev. 02, „Technologický postup demontáže technologických zariadení dostavby MO34“,
- 4) PNM34208651, rev. 00, „Plán kontrol a skúšok - Demontáž technologických zariadení, 3. blok“,
- 5) PNM34214647, rev. 00, „PKZ - (montáž) - Potrubný systém PER - výmena segmentového kolena (3. blok) Technická voda dôležitá - odstávka“.

Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ v rozsahu kapitoly č. 5 dokumentu PNM34210714, rev. 01 sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) PNM34214648, rev. 00, „PKZ - výroba límcov (3. blok - odstávka)“,
- 2) PNM34214487, rev. 02, „Technologický postup - výroba límcov ako súčasť hermetických a nehermetických priechodiek“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú v dokumentoch PNM34214639, rev. 00 a PNM34214647, rev. 00.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 8, § 9 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika